



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

Switching Deadline

11 ก.ย. 62

วันที่.....  
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ....สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑....ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๕ ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ลดความเสี่ยงงานปลดสายส่ง 230 kV Line BP2-NCS No.1 เพื่อ Inspection GIS (NCS-8032) (ให้ลดโหลดจาก สฟ.นช.1 ไปทาง สฟ.สพร.1 ประมาณ 50 MW)	-	-	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยุทธ สิวา ตำแหน่ง ..... แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

ผู้รับประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณะศักดิ์ รักนตรสาคร ตำแหน่ง ..... วิศว.๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเดอร์ NCS จาก..... ถึง.....  
ในวันที่ 15 ๒๕.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1248/62.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการดับไฟกับ.....  
31 ๒๕๖๒.

.....  
(นาย.....)  
๑๕๙ ๓๓๖ ๒๕๖๒.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2468

เรียน ผจก.....

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)  
อก.ปบ.(๒.๓) ๖๖๒



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... ๒..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. ๒ (สถานี..... ๑.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) ๖๒  
อก.ปบ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |   |                             |
|------------------------|--|---|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ นครชัยศรี (กฟผ.)  |   |                             |
| 2. กำหนดวันทำงาน       | 15 ก.ย. 62   | เวลา 08.30 น. ถึง 13 ก.ย. 62            | เวลา 16.30 น.               |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟผ.   | งานที่ทำ บำรุงรักษาอุปกรณ์ GIS NCS-8032 | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1248/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ  |   | วันที่ 1 กันยายน 2562       |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |   | วันที่ 1 ก.ย. 62            |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |   | วันที่ 3 ก.ย. 62            |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |   |                             |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร) และสถานีฯ สามพราน 3 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจาก SAA04YB-01						
3	SAC01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	PMB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 และสถานีฯ อ้อมใหญ่ 4 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจาก SAA02YB-01						
8	ตรวจสอบสถานะใบมิด 115 เควี รหัส SAA07YS-01 และ SAA07YS-03 อยู่สถานะสับ						
9	OYL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SAA07YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SAA07YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	แจ้งให้ กฟผ. ทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
14	พนักงาน กฟผ. ผู้รับเรื่อง ..... เวลา.....						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อ กฟผ. ยืนยันปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถย้ายโหลดกลับสภาพเดิมได้						
16	พนักงาน กฟผ. ผู้แจ้ง ..... เวลา.....						
17	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 และสถานีฯ อ้อมใหญ่ 4 (ชั่วคราว) กลับจาก SAA02YB-01						
18	SAA07YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	OYL02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	OYL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ สามพราน 3 (ถาวร) และสถานีฯ สามพราน 3 (ชั่วคราว) กลับจาก SAA04YB-01						
23	PMB05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SAC01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 9548 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 สิงหาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- De-energize 230 kV Line BP2-NCS No.1
	- ขอย้ายโหลดจาก สฟ. NCS ไปรับทาง สฟ. SA1 ประมาณ 50 MW
งานที่ทำ	- 5 Year Inspection GIS (NCS-8032)
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 15 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 15 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.