



วิทยขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดตม.(กป.) ๑๕๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้านครชัยศรี เฟดเดอร์ ๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	เฟดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCB05	๒๓ ม.ค.๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปลดดีสพากทางเข้าแยกนาย พอนเพื่อพาดสายแรงสูงงาน เชื่อมโยงระบบจำหน่าย	NCB5S-08 แยกนายพอน	จุดตัดเดดเลย โรงงานไทยโตโย	โทร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณดีสนายพอนถึงจุดตัดเดดเลยโรงงานไทยโตโย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชาญชัย กัลยา ตำแหน่ง ผ.ก.ป โทร ๐๖๓๖๕๓๕๙๖๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิเชฐ อรุณมาศ..)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 เฟดเดอร์ NCB05 จาก NCB5S-08 ถึง DPE โรงงานไทยโตโย
ในวันที่ 27/๑/๖2 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 124

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ เฟดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อดิษฐ์ อธิษฐาน ประสานงานการขอดับไฟกับ ท.ช.ช.อ. กัลยา

(ลงชื่อ) นายชาญชัย กัลยา

ตำแหน่ง (ผจก.กฟส.ดอนตูม)

วันที่ 6 มกราคม ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ๓๓๖

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายชาญชัย กัลยา
25 ม.ค. 62

นายชาญชัย กัลยา

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|-----------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 ม.ค. 62 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดตม. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวคิน | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 124 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | [Signature] | | วันที่ 25 มกราคม 2562 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | [Signature] | | วันที่ 25 ม.ค. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching						
2	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	R	วัดลานแหลม
3	ตรวจสอบ Drop Out โรงงานไทยได้โย เปิดวงจรอยู่ที่ 3 เฟส						
4	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	NCB05S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.	DIS	บ้านนายพร
6	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
9	แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ทำงานได้						
10	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.	R	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
11	-เมื่อผู้ควบคุมงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G1 ชื่อ เวลา.....น.						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ ปลด Short Ground จุด G2 ชื่อ เวลา.....น.						
14	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดตม.	R	วัดลานแหลม
15	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
16	NCB05S-08	ปลด	สับ		ดตม.	DIS	บ้านนายพร
17	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดตม.	R	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนดับไฟวันที่ 27 มกราคม 2562

