



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

Switching Deadline

วันที่ 19 ก.ย. 62

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ....สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง...ตามบันทึก จำนวน...๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT1A	24 ก.ย. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดหม้อแปลง KT1A สฟ.ท่าม่วง เพื่อ รันถอนและติดตั้ง เบรกเกอร์ 2212 ตัวใหม่ (ปลด TM-2212 พร้อมปลดใบมีด TM-2217)	TM 2212	TMA1BVB-01 TM 2217	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง ..... แทนหัวหน้าแผนกปฏิบัติการ.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ปิดเตอร์ TM-KTA จาก TM-2212 ถึง TMA1BVB-01, TM-2217  
ในวันที่ 24 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐7:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1250/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ปิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ปิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย. มีชีพ ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาง.ยงยุทธ สีขาว

นครินทร์ สัตถกวด  
( ผค. 5 กทม น.พ. ๐๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2542  
เรียน ผจก. กฟผ.ท่าม่วง


อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจก. ๑ (สถานี TMA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐7:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)  
11 ก.ย. 2562

(นางสาวอรุษา คักดีพนา)  
ชก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)  
11 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีท่าม่วง (TM-KT1A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ก.ย. 62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ รื้อถอนและติดตั้ง Brk.2212 ตัวใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1250/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมนิช ทองย่อย วันที่ 10 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กษิต วันที่ 10 ก.ย. 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load=11.00 MW
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load=11.75 MW
4	- ย้ายโหลด TM-KT1A ไปจ่ายจาก TM-KT2A						
5	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
6	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		- INCOMING 1
7	TMA01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		TMA		- INCOMING 1
8	- ดับไฟหม้อแปลง TM-KT1A เวลา 07.30 น.						
9	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
10	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
11	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
12	แจ้ง กฟผ.ปฏิบัติด้าน TM-KT1A ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	หลังจาก กฟผ.ปฏิบัติงาน TM-KT1A แล้วเสร็จ						
14	- จ่ายไฟหม้อแปลง TM-KT1A						
15	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
16	TMA01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		TMA		- INCOMING 1
17	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
18	TM-2212	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
19	- ย้ายโหลด TM-KT1A กลับคืนจาก TM-KT2A						
20	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		- INCOMING 1
21	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
22	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 10105 /2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 27 สิงหาคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง
อุปกรณ์	- TM-KT1A [ 115 / 22 kV 40 MVA ] (TM 2212, 2217)
งานที่ทำ	- รื้อถอนและติดตั้ง Bkr. 2212 ตัวใหม่
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.