



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพท.(กป.) ๓๘๘ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

Switching Deadline

วันที่ 30 ส.ค. 62

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนรีโตรสเซอร์ วัดกรีเดลิแมคเป็น SF6 ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F7 (สพท.1)	2 ก.ย.62	09.00	16.30	ใช้ HOTLINE กระเช้า รีดถอน รีโตรสเซอร์ วัดกรีเดลิแมค ออก ติดตั้ง SF6 แทน	R วัดกรีเดลิแมค TKK2R-03	R วัดกรีเดลิแมค TKK2R-03	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๐๕๕๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ ทองโชติ ตำแหน่ง หน.กป.....โทร๐๘๘-๘๘๒๐๘๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPNO7 จาก TKK2R-03 ถึง Sw. Source, Sw. load
ในวันที่ 2 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1253/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

สำหรับผู้อนุมัติ 2443

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟส.๒ผอ.

อก.บช.(ก.๓) ~~อก.รว.(ก.๓)~~

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

30 ส.ค. 2562

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดศรีเฉลิมเขต						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	6.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Re เป็น SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1253/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	29 สิงหาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 ก.ย. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 ก.ย. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1	00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2	08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3	16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
3	TKK02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	R	วัดศรีเฉลิมเขต
5	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	-
4	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	-
6	ย้ายโหลด SPN07 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA03						
7	KSA03S-19	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
8	TKK02R-03	สับ	ปลด		สพน.	R	วัดศรีเฉลิมเขต
9	แจ้งกฟส.สพน. ปลด Sw.ด้าน Source และ ด้าน Load ของ Recloser TKK02R-03 ออก						
10	แจ้งชุดขอทไลน์ดำเนินการรื้อถอน Recloser รหัส TKK02R-03 บริเวณ วัดศรีเฉลิมเขต						
11	ขณะทำงานให้ OFF Auto Reclose ของ KSA03VB-01 และ SPN07VB-01 ไว้ตลอด						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่ บริเวณ วัดศรีเฉลิมเขต ให้อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
13	ย้ายโหลด SPN07 บางส่วนกลับจาก KSA03						
14	SF ติดตั้งใหม่	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.		SF6 วัดศรีเฉลิมเขต
15	KSA03S-19	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา(บน)
16	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN	-	-
17	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
18	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
19	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA	-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 2 ก.ย. 62 เวลา 09.00 – 16.30 น.

รื้อถอน รีไซเคิลเซอร์ วัดศรีเฉลิมเขตออกและติดตั้ง SF แทน

