



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.๓.สพท.(กป.) ๓๘๘ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์โน้ต
ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

Switching Deadline

วันที่ 2 ก.ย. 62

วันที่ ๒๘ ส.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน DIS บ้านหนองซันเป็น SF6 แทน ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6 (สพท.2)	3 ก.ย. 62	09.00	16.30	ใช้ HOTLINE กระเช้า ปลดสาย เข้า DIS รื้อถอน ออก ติดตั้ง SF6 แทน บ้านหนองซัน	DIS บ้านหนอง ซัน SPO6S-04	DIS บ้านหนองซัน SPO6S-04	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕-๒๓๕๕๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเรศฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง หน.กป.....โทร๐๘๑-๕๕๒๐๘๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ผู้ Switching รื้อถอน หมายเลข ๙๘๑

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPO6S-04 จาก SPO6S-04 ถึง SPO6S-04
ในวันที่ 3 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1259/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐนทอง ภาวิณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ก.ก.ท.ท. หน่อโต

สำหรับผู้อนุมัติ

2442

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพท.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายณเรศฤทธิ์ หงษ์โต หน.ก.ป.บ.)
๑๘/๙/๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ) 30 ส.ค. 2562

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ SPO6S-04 บ้านหนองชัน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ก.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สพน. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1254/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 29 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ดิษฐ์ วันที่ 29 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 30 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานีฯ SPO และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
3	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
4	- ย้ายโหลด SPO06 ไปรับไฟจาก SPO04						
5	TK005S-06	ปลด	สับ		สพน.	SF6	ร้านค้าแร่
6	SPO06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.	DIS	บ้านหนองชัน
7	แจ้ง HL. กระเช้าปฏิบัติงานเปลี่ยน DIS เป็น SF6 ได้						
8	ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง Manual SPO04VB-01, 6VB-01 ไว้ตลอด						
9	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
10	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	1. ตรวจสอบ SF6 SPO06S-04 ติดตั้งใหม่ให้อยู่สถานะ OFF + ล็อคคาน						
12	SPO06S-04	ปลด+ล็อคคาน	สับ		สพน.	SF6	บ้านหนองชัน
13	TK005S-06	สับ	ปลด+ล็อคคาน		สพน.	SF6	ร้านค้าแร่
14	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
15	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
16	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 3 ก.ย. 62 เวลา 09.00 - 16.30 น.

ให้ HOTLINE กระเช้า รื้อถอน DIS ออกและติดตั้ง SF6 แทน

สถานี กอภ. 2



E6

ให้ Hotline กระเช้ารื้อถอน
ออกและติดตั้ง SF6 แทน

DIS
ดึงบนลงล่าง

DIS
แยกกันตรวจสอบ

NSA/S-12
⊥