



Switching Deadline

วันที่ 5 ก.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITYเลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๗๗๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน นยอดหยาดวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมแนวๆ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๑๐ ก.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสาพาดสายใหม่	ดิสชั่วคราว ไผ่ขุย	ดิสชั่วคราว ไกลโบฟู้ด	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้อแปลง ๘ เครื่อง ๔๕๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๖๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายววมิข ไทจิตต์ ตำแหน่ง ขม.กป. โทร. ๐๘๙-๒๑๘๘๔๔๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคำรน นยอดหยาด)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA 4 จาก ดิสชั่วคราวไผ่ขุย ถึง ดิสชั่วคราวไกลโบฟู้ด
ในวันที่ 10 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 255 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย หนิต วัชรนิมิต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทอติไทย จัทธิพิชญ์

นาย หนิต วัชรนิมิต
จก.กฟส.อ.สข.
๐๙๓-๖๑๗๖๖๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

2452

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.สข.


อก.บข.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

 (นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)
 อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโคกหม้อ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปักเสา พาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1255/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิม		วันที่ 30 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ส.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉวีกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R ประตุน้ำคลองหอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
4	ย้ายโหลด DBA04R-01(ประตุน้ำคลองหอม) บางส่วนไปจ่ายจาก DBA04R-03(บ้านดอนยาว)						
5	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS บ้านดอนไร่
6	DIS ชั่วคราว DBA04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS โกลโบฟุตส์
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	DIS ชั่วคราว DBA04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ฝ่ขุย
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
10	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R ประตุน้ำคลองหอม
13	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
15	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R ประตุน้ำคลองหอม
16	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
17	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
19	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS ฝ่ขุย
20	ย้ายโหลด DBA04R-01(ประตุน้ำคลองหอม) กลับจาก DBA04R-03(บ้านดอนยาว)						
21	DIS ชั่วคราว DBA04	ปลด	ล๊ับ		สข.		DIS โกลโบฟุตส์
22	DIS ชั่วคราว DBA04	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS บ้านดอนไร่
23	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R ประตุน้ำคลองหอม
24	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บึงโกลโบ ฟู๊ด-บ้านไผ่ชุย

