

2439



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พ.๕๔๖๒๒ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภوتاม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ทนองปลา
หมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	F๓	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	บ.ระบบจำหน่ายแรงสูง ปีก เสา พาดสาย	DIS ชั่วคราวมิชชั่นฮิล	DIS ชั่วคราวตลาด หนองตากยา	นายนิศย์รักษ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองงวงเวียน บ้านหนองตะคอง ตลาดหนองตวงยานบางส่วน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิทย์ อัครวิริยะกุล ตำแหน่ง ผ.ก.บ.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร ๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒๕.

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓


เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NOK3 จาก DIS ช่วงเวลาพื้นที่ DIS ถึง DIS ช่วงเวลาตอนหน่วงตาปลา
ในวันที่ 12 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1256

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชัยชนะ กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายดำใจรณ์ นงวิไล


(นายไชยชัย กลิ่นประทุม) วิศวกร
ชด. 611ทค พ.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

2439

เรียน ผจก. กฟภ.-๓๕๕

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

 30 ส.ค. 2562
(นายไชยชัย ทิ้งสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|---------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านหนองกงเกวียน | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 12 ก.ย. 62 | เวลา 08.30 น. | ถึง เวลา 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ทมจ. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปีกเสา และพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1256/2562 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ 30 สิงหาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 ก.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 30 ก.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NOM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ต.ร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทोक
3	NOM03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ต.ร.	SCADA	R บ้านเขาคันทोक
4	ย้ายโหลด NOM 3 บางส่วนไปจ่ายจาก NOM 2						
5	NOM03S-05	ปลด	สับ		ต.ร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
6	DIS ชั่วคราวไลน์ NOM3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ต.ร.		DIS ชั่วคราวตลาดหนองตากยา
7	<u>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</u>						
8	DIS ชั่วคราวไลน์ NOM3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ต.ร.		DIS ชั่วคราวมิชชันฮิล
9	<u>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</u>						
10	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
12	NOM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ต.ร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทोक
13	NOM03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ต.ร.	SCADA	R บ้านเขาคันทोक
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	NOM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ต.ร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทोक
17	NOM03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ต.ร.	SCADA	R บ้านเขาคันทोक
18	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
20	<u>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</u>						
21	DIS ชั่วคราวไลน์ NOM3	ปลด	สับ		ต.ร.		DIS ชั่วคราวมิชชันฮิล
22	ย้ายโหลด NOM 3 บางส่วนกลับจาก NOM 2						
23	DIS ชั่วคราวไลน์ NOM3	ปลด	สับ		ต.ร.		DIS ชั่วคราวตลาดหนองตากยา
24	NOM03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ต.ร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
25	NOM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ต.ร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทोक
26	NOM03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ต.ร.	SCADA	R บ้านเขาคันทोक
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนดับไฟฟ้า วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น
DISชั่วคราวมีชั้นฮิล ถึง DISชั่วคราวตลาดหนองตากยา

