

2450

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กว.๐๓๑-๖๒๒๒ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อําเภอทําม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ทําม่วง ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	F๑	๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๐๙.๐๐	ดับไฟเพื่อตัดจุด DDE ก่อนถึง ลานมันและพาดสายลอดใต้ สะพานมอริเตอร์เวย์	TMA๐๑ R-๐๑ ทุ่งทอง	ปลายสายสะพานมอริ เตอร์เวย์	นายนิศย์รักษ์
			๐๘.๓๐	๑๗.๐๐		DDE ก่อนถึงลานมัน	ปลายสายสะพานมอริ เตอร์เวย์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) คือ แยกลานมัน ถึง สะพานมอริเตอร์เวย์ ม.๑ ม.๘ ต.ทุ่งทอง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิทย์ อัครวิริยะกุล ตำแหน่ง ผ.กบ.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร. ๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

TMAIP-๐๑. หนอง หนองราชผาเฒ่า ๕๐ (๓๐๖) ๑๐๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟิวเตอร์ TMA 01 จาก PPE หนองราชผาเฒ่า ถึง  
ในวันที่ 13 กย 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1257

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟิวเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมาน ธรรมะกุล ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย สารอนันต์ หนองราช

8/ 9.0 62

สารอนันต์ หนองราช  
(นายกเทศมนตรี อบต.หนองราชผาเฒ่า)  
วัดกุ่มแพน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

2450

เรียน ผจก. กฟภ. หนอง

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี .....


04:00 น. ถึง 17:00 น. เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
พร้อมทั้งส่งมอบใบสั่งดับไฟให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง. p.e.a. co. th.  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สมาน ธรรมะกุล  
2 กย. 62

(นายกเทศมนตรี วังษ์พันธ์ูท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)



## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จาก TMA1R-01 ฟุ่งทอง - ปลายสายมอเตอร์เวย์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ทมจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1257/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 31 สิงหาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 กพอ.ท.		วันที่ 31 ก.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	TMA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
4	TMA01R-01	สับ	ปลด		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
5	แจ้ง กพอ.ทมจ.ปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
8	แจ้ง กพอ.ทมจ.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสได้						
9	เมื่อ กพอ.ทมจ.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
11	แจ้ง กพอ.ทมจ.สับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
12	TMA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.ทมจ.ทราบ						
15	TMA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
16	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
17	เมื่อ กพอ.ทมจ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	TMA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
20	TMA01R-01	สับ	ปลด		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
21	แจ้ง กพอ.ทมจ.ปลดใบมีดด้านออกไลน์ออกทั้ง 3 เฟสได้						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
23	แจ้ง กพอ.ทมจ.ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
24	เมื่อ กพอ.ทมจ.ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
27	แจ้ง กพอ.ทมจ.สับใบมีดด้านออกไลน์เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
28	TMA01R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
29	TMA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.	SCADA	R กร่างทอง
30	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนดัดไปไฟฟ้า วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น  
 DDEก่อนถึงลานมัน ถึง ปลายสายมอร์เตอร์เวย์

