



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2529

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 62

เลขที่ ก.ต.ทอ.คทว. ๒๒๕ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปม.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.ท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	TMA ๕	๑๖ ก.ย. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายเพื่อถอดได้ สะพานมอร์เตอร์เวย์	TMA๐๕ F-๑๗ หัวข่านัง	ปลายสายสะพานมอร์ เตอร์เวย์	นายนิศยรักษ์
๒	PTV 10	น	๑๓.๐๐	๑๗.๐๐	ปักเสาพาดสายเพื่อถอดได้ สะพานมอร์เตอร์เวย์	DISชั่วคราวสะพานศูนย์	ปลายสายสะพานมอร์ เตอร์เวย์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สามแยกส่วนนักศอ.มิ่ง บ้านหัวข่านัง
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิชัย มีศวินะกุล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร. ๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

05/09/2017 00:43 034611788

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ TMA5 จาก TMA5F-17 ถึง ปลายสะพาน No.1007/กจ
- ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1258/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ PTU10 จาก Dis สะพานศูนย์ ถึง ปลายสะพาน No.1007/กจ
- ในวันที่ 16 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ข. ไม่นิ่ง ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ.รท.๕ อภิรักษ์กุล

16 ก.ย. 62
(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)
ว.ค.ค. นาย อ.ข. ไม่นิ่ง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2529
เรียน ผจก. รพ.๕-๑.หนองฯ, รพ.๕.พทญ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

10 ก.ย. 2562
(นายเอกชัย หึงสุวรรณ)
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณห้วยทำนัง - สะพานศูนย์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ท.ม.ว	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1236/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 9 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 10 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
3	TMA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมจ.	SCADA	R แยกหนองเสือ (สายใหม่)
4	TMA05F-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DROP ห้วยทำนัง
5	TMA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.	SCADA	R แยกหนองเสือ (สายใหม่)
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงาน บริเวณไลน์ห้วยทำนังได้						
9	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 13.00 น.						
10	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
11	DIS ชั่วคราว ...	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.		DIS สะพานศูนย์
12	PTU10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
15	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงาน บริเวณสะพานศูนย์ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
21	TMA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมจ.	SCADA	R แยกหนองเสือ (สายใหม่)
22	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
23	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
24	DIS ชั่วคราว ...	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS สะพานศูนย์
25	TMA05F-17	ปลด	สับ		ทมจ.		DROP ห้วยท่าช้าง
26	TMA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมจ.	SCADA	R แยกหนองเสือ (สายใหม่)
27	PTU10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พทน.		R บ้านทุ่งสมอ
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

แผนตู้ไฟฟ้า ฐานจันทร์ที่ ๑๖ กั้นขยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น
ครอบเอาท์แยกห่วยทำนึ่ง ถึง ดิสค์ตรวจสะพานศูนย์

