




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โกลบอลเฮ้าส์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ม.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	เชื่อมสาย 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 125/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายฤกษ์ศักดิ์ รักเนตรสาร		วันที่ 25 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 ให้อยู่สถานะ ปลดอยู่						
3	ให้ กพอ.สพร. ตรวจสอบ Air Break 115 kV รหัส NCA05YS-06 บริเวณ บางเตยช.4 ให้อยู่สถานะ ปลดพร้อมล๊อคกุญแจ						
4	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	เมื่อพร้อมดับไฟ						
6	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SAC04YS-03	สับ	ปลด		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
8	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
11	แจ้งHotline 115 kV ชุดพีเสนีย์ เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณโกลบอลเฮ้าส์ได้ (งานเพิ่มเติม พีเสนีย์ฉีดน้ำในไลน์ SAC-PMB ด้วย )						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
12	เมื่อhotline 115 kV แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทั้งหมด						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
15	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC	-	ใบมีด 115 เควี
18	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB	-	ใบมีด 115 เควี
19	NCA05YS-06	ปลด	สับ		สพร.	ABS	บางเตยช.4
20	ย้ายโหลด สถานีฯ สามพราน 3 ชั่วโมง ไปจ่ายจาก สามพราน 3 ถาวร						
21	SAC04YB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SAA07YS-05	สับ	ปลด ล๊อคกุญแจ		อมน.	Sec	ช.ไร่ชิง 30
23	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
24	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							