



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Including Deadline
วันที่ 15 ก.พ. 62

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร.๑.....ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๒๐ ก.พ.๖๒	๐๗.๓๐	๑๓.๓๐	ตรวจรับงานวิจัย Vibro Acoustic (เครื่องตรวจวัดเสียงการทำงาน OLTC)	SN1 22122	SN1 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว.....ตำแหน่ง.....แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสกลพร ตันติเกษตรกิจ.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A จาก SN1-22122 ถึง SN1-2227
ในวันที่ 2๐ ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๓.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 126/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิติ บุญชู.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสกลพร ตันติเกษตรกิจ.....

29 ม.ค. 62

สกลพร ตันติเกษตรกิจ
(อ.ก.ป.บ. ๖ ททท นพ.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 270
เรียน ผจก..... กฟภ.๓.....

อก.บ.ช.(ก.๓).....
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๓๐ ม.ค. 2562

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๐)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 1.....แผ่น
แผนผังแนบ..... -.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ SMA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๑๕ ก.พ. ๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร1 KT2A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.พ. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 13.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ตรวจรับงาน Vibro Acoustic หม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 126/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 29 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 29 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายมนอช 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ SMA							
1	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 6.2 MW
2	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด 21.8 MW
3	SMA0BVB-03	ปลด	สับ		SMA		
4	SMA02BVB-01	สับ	ปลด		SMA	-	
5	SMA02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMA	-	INCOMING 2
6	SN1-22122	สับ	ปลด		EGAT		
7	SN1-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
8	SN1-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		เบรกเกอร์22เควี KT2A
9	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
11	SN1-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
12	SN1-22122	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์22เควี KT2A
13	SMA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMA	-	INCOMING 2
14	SMA02BVB-01	ปลด	สับ		SMA	-	INCOMING 2
15	SMA0BVB-03	สับ	ปลด		SMA		
16	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
17	SN1-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
สิ้นสุด Switching							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0041/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 28 มกราคม 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร1
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT2A (115/22kV) [SN1-22122 และ SN1-2227]
งานที่ทำ	ตรวจรับงานวิจัย Vibro Acoustic (เครื่องตรวจวัดเสียงการทำงาน OLTC)
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.