



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

2687

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ส.พร.(ป.บ.) 4390
ชื่อผู้รับ นายถวัลย์ วงศ์พันทอ
ชื่อผู้ส่ง นายสมิตย์ เรืองชัย

วันที่ 6 กันยายน 2562
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.ต.)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผจก.อพอ.ส่วนพราน

ด้วยการไฟฟ้า ส่วนพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาสายส่งระบบ 115KV ต้นเบอร์ ๘๖ ซ้ำชุด ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAAYYA	๒๙ กย ๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสา ๒๒ ม ซ้ำชุด	OYI	SAD	นายรัชชัย ชาติบุญมาก ๐๘๙-๘๘๐๘๙๗๒
๒	OYI๐๖					DISชั่วคราวหน้า ศูนย์นิสสัน	DISชั่วคราว ประตู ๒-รรยอ แซฟ	
๓	OYI๐๕					เบรกเกอร์F๕	OYI๕S-๐๒	
๔	OYI๐๗					เบรกเกอร์F๗	OYI๗S-๐๒ DISชั่วคราว สะพานล้อยอ แซฟ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนเพชรเกษมจาก ศูนย์นิสสัน ถึงต้นบึง ๑๑๑ หน้าโรงเรียนยอแซฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ. โทร. ๐๘๙-๘๘๐๘๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสซ้ำชุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง มีโอกาสซ้ำชุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสซ้ำชุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

∴ Don Break Loop
NCS - SA1

ลงชื่อ
(นายสมิตย์ เรืองชัย)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.อพอ.ส่วนพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจก.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผจก. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก OYI014B-01 ถึง SAD044B-01, NCA14S-06
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1269/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ OYI02 จาก DS ๖๓ หน้าศูนย์นิสสัน ถึง DS ๖๓ รร. ๒๐/17/๖
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1269/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ OYI05 จาก OYI05S-01 ถึง OYI05S-02
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1269/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ OYI07 จาก OYI07S-01 ถึง OYI07S-02, DS ๖๓ หน้าศูนย์นิสสัน
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1269/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประวิทย์ ฐิติธรรม ประธานงานการขอคืนไฟฟ้า นาย ธีรธร ธีรธร

ประวิทย์ ฐิติธรรม
(นาย ประวิทย์ ฐิติธรรม)
วัด. 6 แทน นท.๗


คำหับผู้อนุมัติ 2687

ที่ ก.๓:ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ก.๒ 2

อก.บข.(ก.๓) อก.วอ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th




(นายเอกชัย ธีรธรรม)
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

25 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผ่นผังแนบ 1 แผ่น

ผรพ. () (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนเพชรเกษมจากศูนย์นิสสัน ถึง โรงเรียน ยอแซฟ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนเสา 22 ม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1269/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 23 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
5	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		LOAD = 5.41 MW
6	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		LOAD = 2.46 MW
7	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		LOAD = 2.77 MW
8	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		LOAD = 0.6 MW
9	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		LOAD = 1.14 MW
10	ย้ายโหลด OYI02,OYI05 ไปจ่ายจาก OYL06						
11	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		ขนานบัส
12	OYI05S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานเอนไ้
13	OYI02S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยสทไทย
14	Dis ชค. OYI02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าศูนย์นิสสัน
15	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
16	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI	SCADA	- ขนานบัส
17	OYI05S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.5
18	ย้ายโหลด OYI07 ไปจ่ายจาก OYI01						
19	OYI01S-12	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
20	OYI07VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
21	OYI07S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.7
22	เปลี่ยนทางจ่ายไฟสพ. อ้อมใหญ่ 1						
23	ให้พนักงานสถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส OYI02YS-01,OYI02YS-02 ให้อยู่สถานะ Close						
24	OYI01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	OYI02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	OYI01YB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
28	OYI01YS-01	สับ	ปลด		OYI	-	ใบมีด 115 เควี
29	OYI01YS-02	สับ	ปลด		OYI	-	ใบมีด 115 เควี
30	ย้ายโหลด 115 เควี สฟ.สามพราน 4,สฟ.อ้อมใหญ่ 3 และ สฟ.อ้อมใหญ่ 4 ไปจ่ายจาก สฟ.นครชัยศรี 1						
31	***ก่อนการขนย้ายโหลด ให้ตรวจสอบกับ ศูนย์กรุงเทพ กฟผ. ให้สายส่ง SA2 - SN1 ยังจ่ายไฟอยู่ ปกติ ***						
32	ให้พนักงานสถานีฯ สามพราน 1 ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส SAA07YS-01,SAA07YS-03 ให้อยู่สถานะ Close						
33	SAD04YB01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SAA07YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
36	SAD04YS-01	สับ	ปลด		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
37	SAD04YS-03	สับ	ปลด		SAD	-	ใบมีด 115 เควี
38	เมื่อพร้อมดับไฟ 115 เควี และ 22 เควี เวลา 08.00 น.						
39	แจ้งกฟอ.สามพราน ตรวจสอบ LBS 115 kV รหัส NCA01YS-06 บริเวณ หน้าสฟ.อ้อมใหญ่ 1 ให้อยู่สถานะ ปกติ ไม่โชว์ Low Gas						
40	NCA01YS-06	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		สพร.	LBS	หน้าสฟ.อ้อมใหญ่ 1
41	Dis ชค. OYI02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ประตู 2 ยอแซฟ
42	OYI05S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	สะพานลอยยอแซฟ
43	Dis ชค. OYI07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	สะพานลอยยอแซฟ
44	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
47	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G7						
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G8						
53	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
54	OYI02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
55	SAA07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	
57	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	
58	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	
59	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	
60	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	
61	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI	-	
62	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
64	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
65	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
66	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
67	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
68	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
69	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
70	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G7						
71	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G8						
72	NCA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
73	OYI02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
74	SAA07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
75	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	
76	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	
77	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	
78	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	
79	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	
80	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI	-	
81	มีการเปลี่ยนเสา 115 เควีให้ AC สายส่ง ไว้ 10 นาที						
82	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD	-	โคมิต 115 เควี
83	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD	-	โคมิต 115 เควี
84	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
85	เมื่อ AC สายส่ง ไว้ 10 นาที จ่ายไฟได้ปกติ						
86	SAD04YB-01	สับ	ปลด		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
87	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 22 เควี						
88	Dis ชค. OYI02	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ประตู 2 ยอแซฟ
89	OYI05S-02	ปลด	สับ		สพร.	DIS	สะพานลอยยอแซฟ
90	Dis ชค. OYI07	ปลด	สับ		สพร.	DIS	สะพานลอยยอแซฟ
91	OYI05S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.5
92	OYI07S-01	ปลด	สับ		สพร.	DIS	POT HEAD F.7
93	ย้ายโหลด OYI07 กลับจาก OYI01						
94	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYI	-	-
95	OYI01S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	แยกคลองพร้าว
96	ย้ายโหลด OYI02, OYI05 ไปจ่ายจาก OYL06						
97	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI	-	ขนานบัส
98.	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYI	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	Dis ชค. OYI02	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าศูนย์นิสสัน
100	OYI05S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานนโบ้
101	OYI02S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยสหไทย
102	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI	SCADA	- ขนนานบัส
103	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115 เควี						
104	แจ้งกฟอ.สามพราน ตรวจสอบ LBS 115 kV รหัส NCA01YS-06 บริเวณ หน้าสฟ.อ้อมใหญ่ 1 ให้อยู่สถานะ ปกติ ไมโคร Low Gas						
105	NCA01YS-06	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		LBS หน้าสฟ.อ้อมใหญ่ 1
106	ย้ายโหลด 115 เควี สฟ.สามพราน 4,สฟ.อ้อมใหญ่ 3 และ สฟ.อ้อมใหญ่ 4 ไปจ่ายจาก สฟ.สามพราน 1						
107	***ก่อนการขนานย้ายโหลด ให้ตรวจสอบกับ ศูนย์กรุงเทพ กฟผ. ให้สายส่ง SA2 - SN1 ยังจ่ายไฟอยู่ ปกติ ***						
108	SAD04YS-01	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
109	SAD04YS-03	ปลด	สับ		SAD		- ไบมีด 115 เควี
110	SAD04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	SAA07YB-01	สับ	ปลด		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	เปลี่ยนทางจ่ายไฟสฟ. อ้อมใหญ่ 1 กลับคืน						
113	OYI01YS-01	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
114	OYI01YS-02	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
115	OYI01YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" AutoReclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
116	OYI02YB-01	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
117	SAD04YB01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
118	OYI01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
119	NCA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
120	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
121	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
122	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
123	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
124	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
125	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
126	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
127	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

