



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ย. 62

เลขที่ กต.ศกษ.(ปบ.) ๒๕๕๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุ

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สหุทรสาคร ๖ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF1	๑๕ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขจุดติดตั้ง DIS SMF๑S-๐๔ และแก้ไขจุดจัม hot line	จุดจัมDIS SMF๑S-๐๔	SMF๑S-๐๕	นายวรวิทย์ เนืองนอง โทร ๐๙๕-๕๙๕๓๓๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ทส.ปบ. โทร ๐๙๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมนตรี ชินข่งจู)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF๐1 จาก จุดจัม DIS SMF1S-04 ถึง SMF1S-05

ในวันที่ 15 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1271/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๗๐๐ ๒๗๖๖ ประธานกรรมการขอตัดไฟกับ นายสรตาสตรี สงวนพันธ์ุ

(นายมนตรี ชินข่งจู)
๑๖.๖.๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

2513

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟท.๓

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นางสาวอรอุษา ศักดิ์พนา)

ช.ก.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ปบ. (ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ ซอยคลองหลวง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15 ก.ย. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟภ.คกข. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1271/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 6 กันยายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | 
 | | วันที่ 6 ก.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 9/9/62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์และสวิตตัดตอนภายในสถานี SMF และ ระบบจำหน่าย และ สายส่งก่อนทำ Switching						
2	SMF01VB-01	Auto	Manual		SMF		
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
4	SMF01S-04	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ซอยคลองหลวง
5	แจ้ง HL. กระเช้า ปลดจุดจัมบริเวณ ก่อนเข้า DIS บริเวณซอยคลองหลวงออกทั้ง 3 เฟส ตามผังแนบ แบบมีไฟ						
6	หลังจาก HL. กระเช้า ปลดจุดจัมบริเวณ ก่อนเข้า DIS บริเวณซอยคลองหลวง ตามผังแนบ แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
7	แจ้งกฟภ.คกข. ตรวจสอบ SF6 รหัส SMF1S-05 อยู่ตำแหน่ง OFF พร้อมล๊อคคาน						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานกฟภ.คกข. ทราบ						
9	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟและ Short Ground จุด G2						
11	SMF01VB-01	Manual	Auto		SMF		
12	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	SMF01VB-01	Auto	Manual		SMF		
15	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งช่างผู้ควบคุมงานทำการปลด Short Ground จุด G2						
17	แจ้ง HL. กระเช้า จัมสายบริเวณ ก่อนเข้า DIS บริเวณซอยคลองหลวง เข้าทั้ง 3 เฟสตามผังแนบ แบบมีไฟ						
18	หลังจาก HL. กระเช้า จัมสายบริเวณ ก่อนเข้า DIS บริเวณซอยคลองหลวง ตามผังแนบ แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
19	SMF01S-04	ปลด	สับ		คกข.		DIS ซอยคลองหลวง
20	SMF01VB-01	Manual	Auto		SMF		
21	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

