



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บข.(ก.) ๒๐๕๖ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพิ่ม POINT "FAULT CURRENT" CSCS/SCADA
สถานีไฟฟ้า กวังพวงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	6VB-01, 8VB-01	๑๔ มิ.ย. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพิ่ม POINT "FAULT CURRENT" CSCS/SCADA	OPEN BREAKER	TRUCK OUT SERVICE	นายสาธิต พย์คฆวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสาธิต พย์คฆวงค์ ตำแหน่ง ข.ร.ร.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature
ตำแหน่ง (นายสมหมาย ชินดำรง)
กบข.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KSA06 KSA6VB-01

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเคอร์ KSA08 จาก KSA8VB-01 ถึง Truck Out service

ในวันที่ 14 มิ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1273/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิวะสิทธิ์ เจริญผล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑๓๖๕/๖๖๑ ๑๓๖๕/๖๖๑

Signature
(นายสมหมาย ชินดำรง)
วันที่ ๑1 มิ.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2511

เรียน ผจก. กศ.๑, กศ.๑

อก.บข.(ก.๓), อก.ร.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี กวังพวงแสน (KSA))



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Signature
(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ปบ. (ก.๓)

Signature
(นางสาวอรุษา ตักดีพนา)
ชก.ปบ.(ก.๓) รักษาการแทน อก.ปบ. (ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี กำแพงแสน (KSA06,08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 62	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบ CSCS KSA06,08	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1273/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	7 กันยายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ก.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	7/9/62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนทำ Switching						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L 23.76 MW
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		L 13.36 MW
4	KSA01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KSA		L 6 MW
5	KSA06VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KSA		L 0.55 MW
6	KSA08VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KSA		L 2.95 MW
7	KSA09VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KSA		L 2.15 MW
8	KSA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ กพส.	SCADA	R พระแท่น
9	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
10	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing		TMU		L 2.3 MW
11	-ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU05						
12	KSA06S-20	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ กพส.		SF6 แยกรางกระเบา
13	KSA06R-01	ล๊อค	ปลด		รถ กพส.	SCADA	R พระแท่น
14	-ย้ายโหลด KSA06 ที่เหลือไปจ่ายจาก KSA01						
15	KSA01S-14	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
16	KSA06VB-01	ล๊อค	ปลด		KSA		-
17	-ย้ายโหลด KSA08 ไปจ่ายจาก KSA09						
18	KSA08S-05	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ กพส.		SF6 ไปรษณีย์ (ข้ามถนน)
19	KSA08VB-01	ล๊อค	ปลด		KSA		-
20	KSA06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		-
21	KSA08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		KSA		-
22	แจ้งสถานะพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
24	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
25	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
26	KSA01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KSA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KSA09VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KSA		-
28	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
29	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
31	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
32	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
33	KSA01VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KSA		-
34	KSA09VB-01	"On" Auto reclose	"Off" Auto reclose		KSA		-
35	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
36	TMUBR-05	Normal	Nonreclosing		TMU		-
37	KSA06VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KSA		-
38	KSA08VB-01	ทรีด "Out service"	ทรีด "In service"		KSA		-
39	-ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนกลับจาก KSA01						
40	KSA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KSA		-
41	KSA01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
42	-ย้ายโหลด KSA06 ที่เหลือกลับจาก TMU05						
43	KSA06R-01	ปลด	สับ คง Non,ALT		รถ กพส.	SCADA	R พระแทน
44	KSA06S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 แยกรางกระเบา
45	-ย้ายโหลด KSA08 กลับจาก KSA09						
46	KSA08VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto reclose		KSA		-
47	KSA08S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ กพส.		SF6 ไปรษณีย์ (ข้ามถนน)
48	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
49	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	KSA01VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KSA		-
51	KSA06VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KSA		-
52	KSA08VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KSA		-
53	KSA09VB-01	"Off" Auto reclose	"On" Auto reclose		KSA		-
54	KSA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ กพส.	SCADA	R พระแทน
55	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
56	TMUBR-05	Nonreclosing	Normal		TMU		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							