

Switching Deadline

วันที่ 6 ก.ย. 62



การไฟฟ้านครหลวง

METRO ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ อ.ต.ท.พ.ล.(ป.บ) ๒๕๒๗ ๑๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายบรร ลากเจริญวงศ์

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ก้านทองแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก.ก.ท.ท.พ.ล. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย พิคเตอร์ ๑,๖,๑๑๕KV สถานีไฟฟ้า ก้านทองแสน
ตามแผนผังสั่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิคเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA01	11 ก.ย 62	08.00 น.	17.00 น.	ติดตั้งแอร์เบรค 115 KV (ป้ายหน้าตู้ ๑๙ พวงก)	KSA015-09 เสาหัดชาวด	KSA015-11 ไร่ประเสริฐ	นายศุภชัย คอนม่วงโพธิ์ พช.๖ ผจก.กฟอ.กทล. โทร.081-0088713 KSA015-10 ย้ายตัววางกรง
๒.	KSA06	11 ก.ย 62	08.00 น.	17.00น.		KSA065-08 ร้านอ็อกซิเจน	KSA065-09 ป้อมตำรวจการบิน	
๓	115 KV	11 ก.ย 62	08.00 น.	17.00น.		โพลตเบรค 115 แยกพระแท่น	สฟฟ.สองพี่น้อง 2	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) น.เวสศไฟเพาเวอร์ ม.๑๕๓.สระสีมูน ม.๙.๑๒ ค.สระพัฒนา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พชช.๖ โทร.๐๘๑-๐๐๘๘๗๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบรร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ก้านทองแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 พิคเตอร์ KSA1, 6 จาก KSA15-09 ถึง KSA62-09, KSA15-10

ในวันที่ 11 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1274/62

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิคเตอร์ 115 KV จาก โพลตเบรค 115KV ถึง สฟฟ.สองพี่น้อง

ในวันที่ 11 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย มินทร์ ทองน้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์

(นายบรร ลากเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ก้านทองแสน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2502

เรียน ผจก. กฟอ.กทล., กฟท. ทค.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)

อ.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

หน้าที 1 จาก 3
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองพวงนก			ถึง	17.00 น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11-ก.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1274/62
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กฟส.	งานที่ทำ	ติดตั้งแอร์เบรก 115 เควี	วันที่	6 กันยายน 2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	6 ก.ย. 62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

- นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร
- นายฤกษ์ศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต
- นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต นายมน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และ สวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
5	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
6	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
7	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
8	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
9	**ย้ายโหลด KSA01 ไปรับไฟจาก SPO06**						
10	KSA01S-12	ปลด	สับ		กฟส.		SF6 บ้านทะเลบก
11	KSA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ไร่แสนหัวขาด
12	แจ้ง กฟอ.กฟส. ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส KSA06S-09(แยกการบิน), KSA01S-10(ป้อมตำรวจ รร.การบิน) ปลดพร้อมล็อคคาน						
13	**ย้ายโหลดสถานีสองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีอุ้มทอง**						
14	แจ้งพนักงานสถานีสองพี่น้อง 2 ตรวจสอบสถานะสวิตซ์ใบมีด 115 เควี รหัส SPO03YS-01, SPO03YS-02						
15	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
18	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
19	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
20	2WFP01.03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บริษัทฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KSA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บริษัทฯ		CSW ปากทางเข้าบริษัทฯ
22	แจ้ง บ.เวสต์ 4 เพาเวอร์ ปลดขนานออกจากระบบ						
23	2WFP01.03YB-01	สับ	ปลด		บริษัทฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KSA01YB-02	สับ	ปลด		บริษัทฯ		CSW ปากทางเข้าบริษัทฯ
25	KSA01YS-02	สับ	ปลด		บริษัทฯ		ABS ก่อน CSW บ.เวสต์ 4
26	แจ้ง กฟอ.กฟส. ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch หน้า ม.เกษตรฯ สถานะปกติและไม่โชว์ Low Gas						
27	KSA01YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กฟส.		LBS หน้า ม.เกษตรฯ
28	KSA06S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ไร่นอกขี้เงิน
29	KSA01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กฟส.		DIS ไร่ประเสริฐ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1				กพส.		
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2				กพส.		
33	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3				กพส.		
34	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4				กพส.		
35	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5(115 เควี)				กพส.		
36	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6(115 เควี)				กพส.		
37	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
38	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
40	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
41	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
42	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
43	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
44	กฟอ.กพส. ติดตั้ง Air Break Switch 115 เควี บริเวณบ้านหนองพวง						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
45	หลังจาก กฟอ.กพส. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
46	ติดตั้ง Air Break Switch จำนวน 1 ชุด บริเวณบ้านหนองพวงแล้วเสร็จ สถานะอยู่ตำแหน่ง Close						
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				กพส.		
48	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				กพส.		
49	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3				กพส.		
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4				กพส.		
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5(115 เควี)				กพส.		
52	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6(115 เควี)				กพส.		
53	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
54	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
55	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
56	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
57	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
58	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
59	SPO03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
60	แจ้ง กฟอ.กพส. ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch หน้า ม.เกษตรฯ สถานะปกติและไม่โซว์ Low Gas						
61	KSA01YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	ล๊ับ ล็อคกุญแจ		กพส.		LBS หน้า ม.เกษตรฯ
62	KSA06S-08	ปลด	ล๊ับ		กพส.		SF6 ร้านออกซิเจน
63	KSA01S-11	ปลด	ล๊ับ		กพส.		DIS ไร่ประเสริฐ
64	**ย้ายโหลด KSA01 กลับคืนจาก SPO06**						
65	KSA01S-09	ปลด	ล๊ับ		กพส.		SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด์
66	KSA01S-12	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 บ้านทะเลบก
67	**ย้ายโหลดสถานีฯสองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯกำแพงแสน**						
68	SPO01YS-01	ปลด	ล๊ับ		SPO		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	SPO01YS-02	ปลด	สับ		SPO		- ไบมีด 115 เควี
70	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	เมื่อ บ.เวสต์ 4 เพาเวอร์ พร้อมรับไฟ						
73	KSA01YS-02	ปลด	สับ		บริษัทฯ		ABS ก่อน CSW บ.เวสต์ 4
74	KSA01YB-02	ปลด	สับ คง Manual		บริษัทฯ		CSW ปากทางเข้าบริษัทฯ
75	2WFP01.03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		บริษัทฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	แจ้ง กฟอ.กพส. ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส KSA06S-09(แยกการบิน),KSA01S-10(บ่อมตำรวจ รร.การบิน) ปลดล๊อคคาน						
77	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
78	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
79	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
80	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
81	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
82	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
83	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
84	KSA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บริษัทฯ		CSW ปากทางเข้าบริษัทฯ
85	2WFP01.03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บริษัทฯ		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิง							

