



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) ๔๕๐๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 16 ก.ย. ๖๒

วันที่ ลว.๖.ก.ย.๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สพร.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.สพร. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๑	๑๗ ก.ย. ๖๒	๑๒.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	ย้ายโหลดเพิ่มความมั่นคง รองรับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จ	-	-	นายวัลลภ สุวรรณศรี โทร ๐๘๙๘๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร ๐๘๙๘๘๘๔๖๒๕๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สถิตย์ เรืองจ้อย
(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สพร.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ OY1๐1 จาก ถึง
ในวันที่ 17 ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 12.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 128๐

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒน ธิ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี
10 ก.ย. ๖๒

วัฒน ธิ
(นายวัฒน ธิ)
๐๘๐.1๗๖๕๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

2569

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓) ผจก. กฟอ.สพร.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

อก.ปบ.(ก.๓) 12 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดไร่ขิง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 62	เวลา 12.00 น. ถึง 17 ก.ย. 62	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สพร.	งานที่ทำ ย้ายโหลดเพิ่มความมั่นคง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1280/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 11 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดวงจร OYI01 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI10						
3	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
4	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
5	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI	-	-
6	OYI10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI	-	-
7	OYI10S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		สพร.		SF6 โรงงานกระดาษเชิงไทย
8	OYI10S-06	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ขิง
9	OYI10S-10	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สถาบันผู้บริหารชั้นสูง
10	OYI10S-06	ล๊ပ်	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ขิง
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟอ.สพร.ทราบ						
12	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	-
13	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI	-	-
14	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI	-	-
15	OYI10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
17	ย้ายโหลดวงจร OYI01 กลับจาก OYI10						
18	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
19	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI	-	-
20	OYI01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI	-	-
21	OYI10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		OYI	-	-
22	OYI10S-06	ปลด	ล๊ပ်		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ขิง
23	OYI10S-10	ปลด	ล๊ပ်		สพร.		DIS สถาบันผู้บริหารชั้นสูง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	OYI10S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 โรงงานกระดาษเชียงใหม่
25	OYI10S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 วัดไร่ขิง
26	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ กฟอ.สพร.ทราบ						
27	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
28	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
29	OYI01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
30	OYI10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		OYI		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



๑๕๐๗

โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

42๗1

เลขที่ ก.๓ สพร.(ปบ.) 4507 /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จมาเป็นประธานพิธี
ประทานใบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชฯ วัดไร่ขิง
พระอารามหลวง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ดังนั้น กฟอ.สามพราน จึงขอให้ กปบ.(ก.๓) พิจารณาจัดแผนเพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟในช่วงเวลา
ดังกล่าวต่อไปด้วย

ส่งสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร.๑๔๒๕๕

