



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กช.ปบ.๒๕๖๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์วงศ์

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้

ตำแหน่ง

ด้วย กฟผ. กช. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาวจนบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ร.ล.	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3/กจ.	๒๕ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	SF67 KCA3S-10 สะพานลอยหน้าราชภัฏ	SF67 KCA3S-13 หน้าบึงหมัด SF67 KCA3S-12 วัดเย็นสนิท	นายสุริต จำปาลี  โทร ๐๘๕-๕๒๖๓๑๙๘๙
	F5/กจ.	๒๕ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ ต.มม	Diss7 ซิวคราว หน้าราชภัฏ	Diss7 KCA5S-10 สาทรเวิร์ด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าราชภัฏ บึงบุเลียน สามแยกหนองกระเทียมบ้านเก่า ปากทางแยกวัดเย็นสนิท

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายคมกฤช จิตตพรพงษ์ ตำแหน่ง พชง.๔ แผน โทร ๐๘๕-๕๒๖๓๑๙๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศก.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายทรงศุภมิตรพันธ์ เพื่อสื่อ)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟผ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

๖ ก.ย. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ KEA ๐2 จาก KEA ๑5-10 ถึง KEA 3S-13, KEA 3S-12  
ในวันที่ ๒๕-๐๙-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง ๑๗๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1288/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๒ พีดเตอร์ KEA 05 จาก ๑5 ซิวคราวราชภัฏ ถึง KEA 5S-10  
ในวันที่ ๒๕-๐๙-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ น. ถึง ๑๗๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1288/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัฒน ทรัพย์ชัย

16 ก.ย. 62

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟผ.๓ ๑๒๑๑๓๗๐๗  
รทพร ธานีถาวรกิจ  
(๐๘๖.๖ แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2623

เรียน ผจก.กฟผ.๓๐, กฟผ.๓๖

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(ลายเซ็น)

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

17 ก.ย. 2562


ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผน

แผนผังแบบ 1 แผน

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


## ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ กจ. - สามแยกบ้านเก่า , ปากทางแยกวัดเย็นสนิท						
กำหนดวันที่ทำงาน	28/09/2562	เวลา 08.00	น.	ถึง	28/09/2562	เวลา 17.00	น.
ผู้ขอทำงาน	กพจ.กจ.	งานที่ทำ	พาดสาย 185 SAC KCA03,05		ตามใบขอปฏิบัติงาน		1288/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	16 กันยายน 2562	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<u>สมพร</u>				วันที่	16 ก.ย. 62	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	17 ก.ย. 62	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง , นายพิชชา</li> <li>2. นายกฤษณะศักดิ์ , นายมงคล , นายพนิต , นายอมร</li> <li>3. นายสถาพร, นายธนิต , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ</li> </ol>						
							(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
							(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
							(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี KCA								
1	ดับไฟย้ายโหลด KCA05 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA10							
2	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R บ้านหนองบัว	
3	KCA05R-02	Normal	Nonreclosing		กจ.		R พุเลียบ	
4	KCA05R-02	ล้น	ปลด		กจ.		R พุเลียบ	
5	SW.load KCA05R-02	ล้น	ปลด		กจ.		R พุเลียบ	
6	KCA10F-13	ปลด	ล้น		ลญ.		DF สะพานลาดหญ้า	
7	KCA10R-02	Nonreclosing	Normal		กจ.		R บ้านหนองบัว	
ย้ายโหลด KCA03, บางส่วนไปรับไฟจาก KCA05								
9	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
10	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-	
11	DIS.ชั่วคราว	ปลด	ล้น		กจ.		DIS วัดถ้ำขุนแผน	
12	KCA03S-13	ล้น	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หน้าบ่ิมหลด	
13	KCA03S-24	ปลด	ล้น		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า	
14	KCA05S-10	ล้น	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สาธารเวร์ค	
15	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
16	DIS.ชั่วคราว	ล้น	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ช่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กจ.	
17	KCA03S-10	ล้น	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญญา	
18	ตรวจสอบโหลดเบรคสวิตซ์ รหัส KCA03S-12 (SF6 หน้าวัดเย็นสนิท) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน							
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1					กจ.		
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2					กจ.		
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G3					กจ.		
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G4					กจ.		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G5					กจ.	
24	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
25	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
26	KCA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
27	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
28	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					กจ.	
29	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					กจ.	
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					กจ.	
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G4					กจ.	
32	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G5					กจ.	
33	DIS.ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS ช่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กจ.
34	KCA03S-10	ปลด	สับ		กจ.		SF6 สะพานลอยหน้าราชภัฏกาญฯ
35	ย้ายโหลด KCA03, บางส่วนคืนจาก KCA05						
36	KCA05S-10	ปลด	สับ		กจ.		DIS สาธรเวิร์ค
37	KCA03S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 หมวดการทางบ้านเก่า
38	KCA03S-13	ปลด	สับ		กจ.		SF6 หน้าบ่ิมหลอด
39	DIS.ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS วัดถ้ำขุนแผน
40	ตรวจสอบโหลดเบรคสวิตช์ รหัส KCA03S-12 (SF6 หน้าวัดเย็นสนิท) แสดงสถานะ Off พร้อมปลด Lock คาน						
41	KCA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
42	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		-
43	ดับไฟย้ายโหลด KCA05 บางส่วนคืนจาก KCA10						
44	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		R บ้านหนองบัว
45	KCA10F-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลญ.		DF สะพานลาดหญ้า
46	SW.load KCA05R-02	ปลด	สับ		กจ.		R พุเลียบ
47	KCA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กจ.		R พุเลียบ
48	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R บ้านหนองบัว
49	KCA05R-02	Nonreclosing	Normal		กจ.		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

แผนผังดับไฟวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.



G1, G2, G3, G4, G5 จุดแก๊ส

