



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

323

Switching Deadline
วันที่ 6 ก.พ. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปน.) **0596**
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ผ.ก.น.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟ.อ.สว.มพรวน

ด้วยการไฟฟ้า สว.มพรวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ (ปรับระบบจำหน่ายเปลี่ยนเสาและสายแรงสูง) ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๑๐ ก.พ.๖๒	๐๘.๐๐	๑๙.๐๐	ปักเสา ๑๒.๒๐ม. และ รื้อถอนเสา เดิมออก เปลี่ยนสายริมถนนเพชร เกษม เป็น สาย ๑๘๕ SAC ๔ วงจร	SAB๓S-๐๔	OYI๔S-๐๒	นิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔
๒	SAB๐๘					DISชั่วคราว ข้างรร.ภปร	SAB ๘S-๑๓ OYI ๓S-๐๒ OYI ๑๐S-๐๓	
๓	OYI๐๑					B/K OYI ๑	OYI ๖S-๐๒ DISชั่วคราว สะพานลอยสวนสาม พราน	
๔	OYI๐๙					B/K OYI ๙	OYI ๘S-๐๒ DISชั่วคราว สะพานลอยสวนสาม พราน	
๕	SAD๐๑					SAD ๑S-๐๑	B/K OYI๐๔ OYI๔S-๐๒ DISชั่วคราว สะพานลอยตรงข้าม ร.ย.อ.นพ	
๖	SAD๐๒					DISชั่วคราว ก่อนถึงช. เหรียญไทย (ขอเอง)	B/K OYI๐๘ OYI๘S-๐๒ OYI๘S-๐๓	
๗	SAD๐๓					DISชั่วคราว ก่อนถึงช. เหรียญไทย (ขอเอง)	B/K OYI๐๖ OYI๖S-๐๒	
๘	SAD๐๖					SAD๖S-๐๑	B/K OYI๐๓ OYI๓S-๐๒ OYI๓S-๐๓ OYI๓S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าสถานีอ้อมใหญ่ ๑ ถึงอาคารพวนนิชย์ก่อนถึงสวนสามพราน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พงษ.ท โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟ.อ.สว.มพรวน

* ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๑๑๖ *

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เขียน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAB3 จาก SAB3S-04 ถึง 0Y14S-02
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SAB8 จาก Dis ๓บจร. ถึง SAB8S-11, 0Y13S-02, 0Y110S-03
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ 0Y11 จาก 0Y11VB-01 ถึง 0Y16S-02, Dis ๓บจร.๓๐๐, ๓๐๐, ๓๐๐
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ 0Y19 จาก 0Y19VB-01 ถึง 0Y18S-02, Dis ๓บจร.๓๐๐, ๓๐๐, ๓๐๐
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเตอร์ SAD1 จาก SADIS-01 ถึง 0Y14VB-01, 0Y14S-02, Dis ๓บจร.๓๐๐, ๓๐๐, ๓๐๐
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6 พิดเตอร์ SAD2 จาก Dis ๓บจร.๓๐๐ ถึง 0Y18S-01, 0Y18S-02, 0Y18S-03
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 7 พิดเตอร์ SAD7 จาก Dis ๓บจร.๓๐๐ ถึง 0Y16S-01, 0Y16S-02
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 8 พิดเตอร์ SAD6 จาก SAD6S-01 ถึง 0Y13VB-01, 0Y13S-02, 0Y13S-03, 0Y13S-04
ในวันที่ 10 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 129/62
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นิธิตกมล ภูมิโพธิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ กบ.รังสิต กว.รังสิต
29 ธ.ค. 62

(Signature)
นางสาววิมลรัตน์ ธรรม
๓๑.๑๒.๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ 323

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟผ. ๓บจร.
ออก.บข.(ก.๓)/ออก.ว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)
รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก.๓)
- 5 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ฝั่งตรงข้ามสถานีอ้อมใหญ่ 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ก.พ. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 129/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช 2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด = 20.3 MW
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		โหลด = 30.5 MW
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		โหลด = 16.2 MW
5	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		โหลด = 18.2 MW
6	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 13.5 MW
7	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		โหลด = 3.5 MW
8	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
9	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด = 2.5 MW
10	OYI03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด = 4.1 MW
11	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด = 3.0 MW
12	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด = 0.2 MW
13	OYI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		โหลด = 2.9 MW
14	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		โหลด = 0.5 MW
15	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด = 0.1 MW
16	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด = 4.5 MW
17	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		โหลด = 6.5 MW
18	ย้ายโหลด OYI01 ไปจ่ายจาก OYI10						
19	OYI10S-06	ปลด	สับ		สพร.	SF6	วัดไร่ขิง
20	OYI01VB-01	สับ	ปลด		OYI		
21	ย้ายโหลด OYI09 ไปจ่ายจาก SAB03						
22	SAB03S-06	ปลด	สับ		สพร.	SF6	บึง ปตท.
23	OYI09VB-01	สับ	ปลด		OYI		
24	ย้ายโหลด OYI03 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OYL09						
25	OYI03S-06	ปลด	สับ		สพร.	SF6	ตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
26	OYI03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ปากซอยวัดเทียนดัด
27	ย้ายโหลด SAD01 ไปจ่ายจาก SAD07						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	OYI04S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยวัดเทียนดัด
29	Dis ชั่วคราว SAD1	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		Dis สะพานลอยตรงข้ามรร.ยอแซฟ
30	ย้ายโหลด SAD02 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก OYI07						
31	ตรวจสอบทรักเบรคเกอร์ OYI08VB-01 ว่าอยู่ตำแหน่ง Inservice และ Dis OYI08S-01 ให้อยู่ในตำแหน่ง "สับ"						
32	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		
33	OYI07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช.เหรียญไทย
34	OYI08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช.เหรียญไทย
35	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		
36	เมื่อช่วงหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
37	OYI03VB-01	สับ	ปลด		OYI		
38	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		
39	Dis ชั่วคราวไลน์ SAD02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อน ช.เหรียญไทย
40	Dis ชั่วคราวไลน์ SAD07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อน ช.เหรียญไทย
41	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สะพานลอยก่อนสวนสามพราน
42	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สะพานลอยก่อนสวนสามพราน
43	Dis ชั่วคราวไลน์ SAB08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช่าง รร ภาปร.
44	ตรวจสอบเบรคเกอร์ OYI04VB-01,OYI06VB-01 ว่าอยู่ตำแหน่ง ปลด						
45	OYI01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead OYI01
46	OYI03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead OYI03
47	OYI04S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead OYI04
48	OYI06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead OYI06
49	OYI08S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead OYI08
50	OYI09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead OYI09
51	SAD01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead SAD01
52	SAD06S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS Posthead SAD06
53	แจ้งพื้นที่ดับไฟแก่ชุดทำงาน						
54	แจ้งช่างหน้าให้ตรวจสอบ SF6 OYI03S-03 (ว.แสงธรรม) ให้อยู่ในตำแหน่ง ปลดและล๊อคคาน						
55	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G1 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
56	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G2 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
57	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G3 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
58	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G4 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
59	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G5 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
60	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G6 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
61	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G7 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
62	แจ้งชุดทำงานให้ TEST ไฟพร้อม Shortground จุด G8 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
63	แจ้งชุดทำงานให้ปฏิบัติงานได้						
64	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
66	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
67	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
68	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
69	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
70	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
71	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
72	OYI10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
73	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
74	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
75	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
76	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
77	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
78	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
79	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
80	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		
81	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
82	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
83	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
84	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
85	OYI10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
86	OYL09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
87	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
88	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		
89	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G1 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
90	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G2 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
91	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G3 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
92	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G4 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
93	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G5 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
94	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G6 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
95	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G7 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
96	แจ้งชุดทำงานให้ ปลด Shortground จุด G8 เวลา.....น. ชื่อผู้ดำเนินการ.....						
97	OYI01S-01	ปลด	ลับ		สพร.		DIS Posthead OYI01
98	OYI03S-01	ปลด	ลับ		สพร.		DIS Posthead OYI03
99	OYI04S-01	ปลด	ลับ		สพร.		DIS Posthead OYI04
100	OYI06S-01	ปลด	ลับ		สพร.		DIS Posthead OYI06
101	OYI08S-01	ปลด	ลับ		สพร.		DIS Posthead OYI08
102	OYI09S-01	ปลด	ลับ		สพร.		DIS Posthead OYI09

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	SAD015-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Posthead SAD01
104	SAD06S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS Posthead SAD06
105	SAD06VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		
106	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SAD		
107	Dis ชั่วคราวไลน์ SAD02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อน ช.เหรียญไทย
108	Dis ชั่วคราวไลน์ SAD07	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อน ช.เหรียญไทย
109	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI01	ปลด	สับ		สพร.		DIS สะพานลอยก่อนสวนสามพราน
110	Dis ชั่วคราวไลน์ OYI09	ปลด	สับ		สพร.		DIS สะพานลอยก่อนสวนสามพราน
111	Dis ชั่วคราวไลน์ SAB08	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช่าง รร. ปร.
112	ย้ายโหลด SAD02 (บางส่วน) กลับจาก OYI07						
113	ตรวจสอบทรักเบรคเกอร์ OYI08VB-01 ว่าอยู่ตำแหน่ง Inservice และ Dis OYI08S-01 ให้อยู่ในตำแหน่ง "สับ"						
114	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		
115	OYI08S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ช.เหรียญไทย
116	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ช.เหรียญไทย
117	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		
118	ย้ายโหลด SAD01 กลับจาก SAD07						
119	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		Dis สะพานลอยตรงข้ามรร.รอยแอฟ
120	OYI04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยวัดเทียนดัด
121	ย้ายโหลด OYI03 (บางส่วน) กลับจาก OYL09						
122	OYI03S-04	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยวัดเทียนดัด
123	OYI03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามวัดคลองอ้อมใหญ่
124	ย้ายโหลด OYI09 กลับจาก SAB03						
125	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		
126	SAB03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 บั้ม ปตท.
127	ย้ายโหลด OYI01 กลับจาก OYI10						
128	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง Manual		OYI		
129	OYI10S-06	สับ	ปลด		สพร.		SF6 วัดไร่ขิง
130	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
131	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
132	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
133	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		
134	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
135	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
136	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
137	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
138	OYI03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
139	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
140	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
141	OYI10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
142	OYL09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
143	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
144	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
145	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		
146	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

