



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(รล) ๒๒๖๑ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรณ สิงห์โตทอง

วันที่ 30 ก.ย. 2562  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์.. สถานีไฟฟ้า เลขวิทยุ..  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01, 3VB-01, 4VB-01	๑ - ๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ตัดข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลัด POT HEAD	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒	1VB-01, 18VB-01, 1YB-01	๖ - ๑๑ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ตัดข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลัด POT HEAD, OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ชล.รล.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๕๕๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

มีจาก ตารางเลขลำดับเลข ๑๒๑๔

.....  
(นายสมหมาย ชื่นตัง) ตำแหน่ง บข.ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ จาก Open Breaker ถึง Pot Head.  
ในวันที่ 1-5 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 18.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1291/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สาธิต พยัคฆวงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

รศพร ตันตโกตรกิจ  
(๐๐๖.6 กกบ. นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 2746  
เรียน ผจก. รศพร ตันตโกตรกิจ, รศพร.จก.  
อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี เกาะจันทร์ (LWU))  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์) - 1 ต.ค. 2562  
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

- 1 ต.ค. 2562 (นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)  
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เลขาขวัญ (LWU02,03,04)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-5 ต.ค 2562	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	18.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	รีดออน/ติดตั้ง และทดสอบรีเลย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1291/2562		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่	1 ตุลาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 ต.ค. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย		1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
		2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งาน Switching วันที่ 1 ต.ค. 2562							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		- โหลด 8.7 MW
3	LWU01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- โหลด 1.55 MW
4	LWU02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- โหลด 2.7 MW
5	LWU03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- โหลด 1.3 MW
6	LWU04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- โหลด 2.3 MW
7	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- โหลด 8.54 MW
8	DAA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DAA		- โหลด 3.68 MW
9	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- โหลด 24.45 MW
10	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดจ.	SCADA	R สระกระโจม
11	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ ดจ.		AVR สระกระโจม
12	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ลข.		R หนองประตู
13	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ ลข.		AVR หนองประตู
14	- ย้ายโหลด LWU04 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG09						
15	UTG09S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
16	LWU04S-05	สับ	ปลด		รถ ลข.	SCADA	SF6 สามแยกบ้านนางงาม
17	- ย้ายโหลด LWU04 ที่เหลือไปจ่ายจาก LWU03						
18	LWU03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ลข.		SF6 แยกโรงเรียนหนองโสน
19	LWU04VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
20	- ย้ายโหลด LWU03 ไปจ่ายจาก LWU01						
21	LWU03S-06	ปลด	สับ		รถ ลข.	SCADA	SF6 หนองฝ้าย
22	LWU03VB-01	สับ	ปลด		LWU		-
23	- ย้ายโหลด LWU02 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA06						
24	DAA08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดช.		SF6 ร้านสกล
25	DAA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดช.		SF6 ป้มน้ำมันใจผ่องใส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	- ย้ายโหลด LWU02 ที่เหลือไปจ่ายจาก DOA07						
27	DAA09S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		รถ ดจ.		SF6 ทัพทานแทน
28	LWU02VB-01	ล๊ับ	ปลด		LWU		-
29	LWU02S-01	ล๊ับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.2
30	LWU03S-01	ล๊ับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.3
31	LWU04S-01	ล๊ับ	ปลด		ลข.		DIS POT HEAD F.4
32	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		- -
33	LWU01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		- -
34	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
35	DAA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DAA		- -
36	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
37	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดจ.	SCADA	R สระกระโจม
38	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ดจ.		AVR สระกระโจม
39	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ลข.		R หนองประจักษ์
40	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ลข.		AVR หนองประจักษ์
41	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
42	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าวันที่ 1 ต.ค. 2562 ***							
43	งาน Switching วันที่ 5 ต.ค. 2562						
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
45	LWU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWU		- -
46	LWU01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		LWU		- -
47	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- -
48	DAA06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DAA		- -
49	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
50	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ดจ.	SCADA	R สระกระโจม
51	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ดจ.		AVR สระกระโจม
52	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		รถ ลข.		R หนองประจักษ์
53	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		รถ ลข.		AVR หนองประจักษ์
54	LWU02S-01	ปลด	ล๊ับ		รถ ลข.		DIS POT HEAD F.2
55	LWU03S-01	ปลด	ล๊ับ		รถ ลข.		DIS POT HEAD F.3
56	LWU04S-01	ปลด	ล๊ับ		รถ ลข.		DIS POT HEAD F.4
57	- ย้ายโหลด LWU03 กลับจาก LWU01						
58	LWU03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Auto Re "OFF"		LWU		- -
59	LWU03S-06	ล๊ับ	ปลด		รถ ลข.	SCADA	SF6 หนองผ้าย
60	- ย้ายโหลด LWU04 บางส่วนจาก LWU03						
61	LWU04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง Auto Re "OFF"		LWU		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	LWU03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ลข.		SF6 แยกโรงเรียนหนองโสน
63	- ย้ายโหลด LWU04 ที่เหลือกลับจาก UTG09						
64	LWU04S-05	ปลด	สับ		รถ ลข.	SCADA	SF6 สามแยกบ้านนางาม
65	UTG09S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ลข.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
66	- ย้ายโหลด LWU02 บางส่วนกลับจาก DOA07						
67	LWU02VB-01	ปลด	สับ คง Auto Re "OFF"		LWU		-
68	DAA09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดจ.		SF6 ท้าพตาแทน
69	- ย้ายโหลด LWU02 ที่เหลือกลับจาก DAA06						
70	DAA09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ดข.		SF6 ป้อนน้ำมันใจฟ่องใส
71	DAA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดข.		SF6 ไร่สกกล
72	LWU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWU		-
73	LWU01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		-
74	LWU02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		-
75	LWU03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		-
76	LWU04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		LWU		-
77	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
78	DAA06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DAA		-
79	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
80	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ดจ.	SCADA	R สระกระโจม
81	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ดจ.		AVR สระกระโจม
82	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		รถ ลข.		R หนองประตู
83	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		รถ ลข.		AVR หนองประตู
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด วันที่ 5 ต.ค. 2562 ***							