



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กษ.(รล) ๒๐๕๑/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 3 ต.ค. 62
ส่งแล้ว
OHS. / พท.ก

วันที่ 16 ก.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์.. สถานีไฟฟ้า เลาขวัญ..
ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	4VB-01	๒ - ๓ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พัทธ์ฆวงค์
๒	1VB-01, 2VB-01	๔ - ๕ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๓	3VB-01	๖ - ๗ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๔	1BVB-01, 1YB-01	๘ - ๑๑ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธ์ฆวงค์ ตำแหน่ง ข.มร.ล.กษ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ก่อน switching ให้ดูงานหมายเลข 1291
รับ LRV 02, 03, 04 ต่อเนื่อง 1-5 ต.ค. 62
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

(นายอนันต์ กาญจนอุปถัมภ์)
ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก.๓)

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ 1VB-01 จาก LRV 1YS-01 ถึง LRV BVB-01
ในวันที่ 8-11 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 127๕

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กิ่งขจร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พัทธ์ฆวงค์
๒๙ ก.ย. ๖๒

(นายอนันต์ กาญจนอุปถัมภ์)
๒๐ ก.ย. ๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2736
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟภ.๑๗
อก.บษ.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี เลาขวัญ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
๒๐ ก.ย. ๖๒
อก.ปบ.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
๒๐ ก.ย. ๖๒
อก.ปบ.(ก.๓)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DAA09R-03	สับ	ปลด		ดช.		R ปลักประตู
27	ย้าย LWU 1,3 ไปจ่ายจาก DAA 9						
28	LWU03S-06	ปลด	สับ		ลช.	SCADA	SF6 หนองฝ้าย
29	LWU03VB-01	สับ	ปลด		LWU		- -
30	LWU01S-07	ปลด	สับ		ลช.	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
31	LWU01VB-01	สับ	ปลด		LWU		- -
32	ย้าย LWU 4 ไปจ่ายจาก UTG 9						
33	UTG09S-13	ปลด	สับ		ลช.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาขวัญ
34	LWU04VB-01	สับ	ปลด		LWU		- -
35	ย้าย LWU 2 ไปจ่ายจาก DAA 6						
36	DAA08S-04	ปลด	สับ		ดช.		SF6 ร้านสกล
37	LWU02VB-01	สับ	ปลด		LWU		- -
38	LWU01S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS POT HEAD F.1
39	LWU02S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS POT HEAD F.2
40	LWU03S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS POT HEAD F.3
41	LWU04S-01	สับ	ปลด		ลช.		DIS POT HEAD F.4
42	เมื่อพร้อมดับไฟ						
43	LWUBVB-01	สับ	ปลด		LWU		- INCOMING 1
44	LWU01YB-01	สับ	ปลด		LWU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	LWU01YS-01	สับ	ปลด		LWU		- ไบมีด 115 เควี
46	แจ้งจุดไฟดับชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
47	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		- -
48	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		- -
49	DAA09R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R ปลักประตู
50	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
51	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	SCADA	R AVR. บ้านยางสูง
52	DAA06R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
53	DAA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
54	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		R AVR.ทุ่งแสม
55	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	SCADA	R AVR.ทุ่งแสม
56	UTG09R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ลช.		R AVR.หนองประตู
57	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลช.		R AVR.หนองประตู
58	DOA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
60	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
61	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
62	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
63	DAA09R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R ปลักประตู
64	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		R AVR. บ้านยางสูง
65	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	SCADA	R AVR. บ้านยางสูง
66	DAA06R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
67	DAA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R AVR.ตรงข้ามวัดเขาเฉลิมพระเกียรติ
68	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		R AVR.ทุ่งแสม
69	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	SCADA	R AVR.ทุ่งแสม
70	UTG09R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ลช.		R AVR.หนองประตู
71	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ลช.		R AVR.หนองประตู
72	DOA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	LWU01YS-01	ปลด	ล๊ับ		LWU		- ใบมีด 115 เควี
75	LWU01YB-01	ปลด	ล๊ับ		LWU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	LWUBVB-01	ปลด	ล๊ับ		LWU		- INCOMING 1
77	ให้ปรับแรงดันที่หม้อแปลง LWU-TP1 อยู่ที่ประมาณ 22.5 kV.						
78	LWU01S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.1
79	LWU02S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.2
80	LWU03S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.3
81	LWU04S-01	ปลด	ล๊ับ		ลช.		DIS POT HEAD F.4
82	ย้าย LWU 1,3 กลับจาก DAA 9						
83	LWU01VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
84	LWU01S-07	ล๊ับ	ปลด		ลช.	SCADA	SF6 บ้านหนองอีเปาะ
85	LWU03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
86	LWU03S-06	ล๊ับ	ปลด		ลช.	SCADA	SF6 หนองฝ้าย
87	ย้าย LWU 4 กลับจาก UTG 9						
88	LWU04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
89	UTG09S-13	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ลช.		SF6 ตรงข้าม รพ.เลขาวิญญู
90	ให้ลด TAP AVR.หนองประตู ให้เหลือ TAP 1						
91	ย้าย LWU 2 กลับจาก DAA 6						
92	LWU02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose		LWU		-
93	DAA08S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ร้านสกล
94	ย้าย DAA 9 บางส่วนกลับจาก LWU 2 (Recloser ปลักประตู)						
95	DAA09R-03	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.		R ปลักประตู
96	LWU02S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ปลักประตู

