



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(จล.) ๒๖๔๒ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 19 ต.ค. 62

วันที่ 16 ก.ย. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ สถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2VB-01	๑๓ - ๑๔ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	นายสาธิต พยัคฆวงค์
๒	1VB-01, 4VB-01	๑๕ - ๑๖ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๓	3VB-01, 5VB-01	๑๗ - ๑๘ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์ (ดับข้ามวัน)	OPEN BREAKER	ปลด POT HEAD	
๔	1BV-01, 1YB-01	๑๙, ๒๓ - ๒๓ ต.ค. ๖๒	๐๖.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอน, ติดตั้งและทดสอบรีเลย์	OPEN BREAKER	OPEN 1YS-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงค์ ตำแหน่ง ช.ม.ร.ด.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอนันต์-ชาญอนุปัทม์ภัก)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SPC 3, 5 จาก SPC 3VB-01, SPC 5VB-01 ถึง SPC 3S-01, SPC 5S-01

ในวันที่ 17-18 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1297

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก อังธาวณิช ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงค์

(นายอดิเรก อังธาวณิช
อ.ค.ร.ท.น. น.ค.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ 2800

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. นพ.ค.๕๒๐

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง / แผ่น
แผนผังแนบ / แผ่น

ผจก. 1/1 สถานี SPC
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเสถียรพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เปลี่ยน Relay SPC3,5VB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17-18 ต.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ รื้อถอนและเปลี่ยน รีเลย์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1297
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 7 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ปัทมา วันที่ 7-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ _____
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายธนิต,นายอนุสรณ์,,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC		- -
2	SPC03VB-01	Auto	Manual		SPC		- -
3	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		- -
4	SPC05VB-01	Auto	Manual		SPC		- -
5	ย้ายโหลด SPC03 ไปรับไฟจาก SPC04						
6	SPC04S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ป้อมตำรวจ ศปจ.
7	SPC03VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
8	SPC03S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
9	ย้ายโหลด SPC05 ไปรับไฟจาก SPC01						
10	SPC01S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ปากทางวัดตอน
11	SPC05VB-01	สับ	ปลด		SPC		- -
12	SPC05S-01	สับ	ปลด		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
13	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC		- -
14	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		- -
15	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
16	**** สิ้นสุดสวิตชิง วันที่ 17 ต.ค. 62 ****						
17	เมื่อ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 18 ต.ค. 62 พร้อมจ่ายไฟ						
18	SPC01VB-01	Auto	Manual		SPC		- -
19	SPC04VB-01	Auto	Manual		SPC		- -
20	SPC03S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.3
21	SPC05S-01	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS POT HEAD F.5
22	ย้ายโหลด SPC03 กลับจาก SPC04						
23	SPC03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		- -
24	SPC04S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ศปจ.		SF6 ป้อมตำรวจ ศปจ.
25	ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก SPC01						
26	SPC05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPC		- -
27	SPC01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ศปจ.		SF6 ปากทางวัดตอน
28	SPC01VB-01	Manual	Auto		SPC		- -
29	SPC03VB-01	Manual	Auto		SPC		- -
30	SPC04VB-01	Manual	Auto		SPC		- -
31	SPC05VB-01	Manual	Auto		SPC		- -
**** สิ้นสุดสวิตชิง ****							