



Switching Deadline

วันที่ 18 กย 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภพส.ปบ. ๒๕๓๘/๑๕๘๖๒
 ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
 ชื่อผู้ส่ง นายบวร ลากเจริญวงศ์

วันที่ 10 กันยายน 2562
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 1,6,115KV สถานีไฟฟ้า อ.กำแพงแสน
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA03	23 ก.ย 62	09.00 น.	17.00 น.	ตัดต้นไม้บริเวณวัดหนองหมู	จุดตัดเดสก่อนวัดหนองหมู	สุดไลน์	นายภาสกร ศรีสุวรรณกุล พง.4 ผบ.ภพอ.ภพส. โทร.084-9499001

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 5,6 ต.สระพัฒนา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายภาสกร ศรีสุวรรณกุล ตำแหน่ง พง.4 โทร. 084-9499001

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
 2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลากเจริญวงศ์)
 ตำแหน่ง ผจก.ภพอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ KSA03 จาก จุดตัด DPE ก่อนวัด ถึง สุดไลน์

ในวันที่ 23 ก.ย 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1301

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาสกร ศรีสุวรรณกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผบ.ภพอ.กำแพงแสน

16 ก.ย 62

(นายภาสกร ศรีสุวรรณกุล)
 ผจก.ภพอ.กำแพงแสน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน จุดตัด DDE ก่อนวัดหนองหมุ - สุดไลน์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 ก.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพส. งานที่ทำ ตัดต้นไม้บริเวณวัดหนองหมุ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1301/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 16 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ ๒๓.๙.๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ปทุมทอง
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
4	KSA03S-28	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านคลองไทร
5	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
7	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสได้						
8	เมื่อ กพอ.กพส.ทำการตัด DDE ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
10	KSA03S-28	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านคลองไทร
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.กพส.ทราบ						
13	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ปทุมทอง
14	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อ กพอ.กพส.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R ปทุมทอง
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
18	KSA03S-28	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านคลองไทร
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
20	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
21	เมื่อ กพอ.กพส.ทำการเชื่อม DDE เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
24	KSA03S-28	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ้านคลองไทร
25	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R ปทุมทอง
26	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

23 ก.ย. 62

ไปสุพรรณบุรี

กำแพงแสน

