



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ดจ.(กป.)-๑๐๕๘/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุชา

ชื่อผู้ส่ง นายฉลอง โพธิ์ทอง

วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้านรางผักเจด  
ตามแผนผังสิ่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘	๑๙ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้าน รางผักเจด	DIS ชั่วคราว	DOA๑S-๑๐	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑
๒.	๘	๒๙ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้าน รางผักเจด	DIS ชั่วคราว	DOA๑S-๑๐	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑
๓.	๘	๒๗ ก.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณบ้าน รางผักเจด	DIS ชั่วคราว	DOA๑S-๑๐	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บริเวณบ้านรางผักเจด

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง ตำแหน่ง พชง.๖ ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายฉลอง โพธิ์ทอง)  
ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ DOA๑S จาก DIS ชั่วคราว ถึง DOA๑S-1๐  
ในวันที่ 27 11-๒๕62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.0๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1304

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.โพธิ์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอาคม แจ่มสว่าง

ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์  
(๐๘๑.๙๖๗.๒๖๑๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ก.๓) 2580  
เรียน ผจก. กฟส.๑ก

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DOA08 บริเวณ Dis บ้านรางฝักกระเถด-DOA1S-10		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27-ก.ย.-62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1304/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอ ทอญ้อย		วันที่ 12 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ นายมนอ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
<b>**เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.**</b>							
1	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
2	DIS ชั่วคราว DOA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS บ้านรางฝักกระเถด
3	แจ้ง กฟส.ดจ. ตรวจสอบ DIS DOA1S-10 เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
4	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดจ. รับทราบ						
5	แจ้ง กฟส.ดจ. ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1				ดจ.		
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2				ดจ.		
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
9	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
10	หลังจาก กฟส.ดจ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1				ดจ.		
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2				ดจ.		
14	<b>**เมื่อพร้อมจ่ายไฟไลน์ DOA08**</b>						
15	DIS ชั่วคราว DOA08	ปลด	สับ		ดจ.		DIS บ้านรางฝักกระเถด
16	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
<b>สิ้นสุด Switching</b>							

Time Over  
AUS Seal 1132 Eric Freeman

