



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายประยุทธ เขียวหวาน

Watching Deadline

30 ม.ค. 62

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน DIS TMK ๑S-๐๕ / สถานีไฟฟ้า ท่ามะกา  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TMK๐๑	๓๑ ม.ค. ๖๒	๐๙.๐๐	1๒.๐๐	เพื่อแก้ไขจุดร้อน โดยการ By pass DIS TMK ๑S-๐๕ โรงงานตาฟู้ตส์	-	-	นาย ชัชวาล พะยอมพันธ์ โทร ๐๘๕-๐๓๓๘๖๖๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร ตำแหน่ง วทก.๖ โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟอ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

✓ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายประยุทธ เขียวหวาน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK 1 จาก - ถึง -  
ในวันที่ 31 มค 62 ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 131/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายอนุสรณ์ อรรถประมัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทาง อ.ธวัชชัย อภิสิทธิ์เนตร

ลงชื่อ นอ:๓:

(วทก.๖ ปฏิบัติงานแทน นอ.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 272

เรียน ผจก. กฟอ.ทมก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. / สอดตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนฯ เพลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

30 ม.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน      ไลน์ TMK01 บริเวณ DIS.รหัส TMK01S-05 โรงงานไวด้าฟุตส์
2. กำหนดวันที่ทำงาน      31 ม.ค. 62      ระหว่าง      09.00 น.      ถึง      12.00      น.
3. ผู้ขอทำงาน      กพอ.ทมก.      งานที่ทำ      แก้ไขจุดร้อนต้นDIS.รหัสTMK01S-05      ตามใบขอปฏิบัติงาน      131/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์      วันที่      29 มกราคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย      *แก้ไข นว:ต:*      วันที่      29 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย      *[Signature]*      วันที่      30 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร      (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต      (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมโนช      (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	TMK01VB-01	"Auto Reclose"ON	"Auto Reclose"OFF		TMK		
2	แจ้ง Hot Line 22 kv.อ้อมน้อยทำการ By-Pass DIS.รหัสTMK01S-05 ได้ทั้งสามเฟสหลังจากนั้นทำการแก้ไขจุดร้อนได้ด้วยวิธี Hot Line						
3	หลังจาก Hot Line 22 kv.อ้อมน้อยทำการแก้ไขจุดร้อน TMK01S-05 แล้วเสร็จ <b>พร้อมปลด By Pass ออก.</b>						
4	TMK01VB-01	"Auto Reclose"OFF	"Auto Reclose"ON		TMK		
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง%%%%%%%%%%							

6004 Switching ใจ Hotline ด้วยระบบ 4-1-1

04. 31 N.A. 62

F1 ส่วนที่ 1

