



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 16 ก.ย. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(คพ.) 2๐๑๐ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ษา  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 11 ก.ย. 62  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Disconnecting Sw. จาก ๒๐๐ A เป็น ๑,๒๐๐ A จำนวน ๔ ตัว สถานีไฟฟ้า เขื่อนวชิราลงกรณ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA 1,3,5	19 ก.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	เปลี่ยน Disconnecting Sw. เฟส B พร้อมปรับแต่ง หน้าสัมผัสทุกจุด	VRK 2212	VLA BR-01 VLA BR-03 VLA BR-05	นายไพรัช น้อยมณี พง.7 0815719973
2.	VLA 2,4	20 ก.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	เปลี่ยน Disconnecting Sw. เฟส A,B,C พร้อมปรับแต่ง หน้าสัมผัสทุกจุด	VRK 2232	VLA BR-02 VLA BR-04	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไพรัช น้อยมณี ตำแหน่ง พง.๖ ผสน.กบข.(ก.๓) โทร ๐๒๑๕๓๖๒๖๖๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสุรเชษฐ์ สุธพิสิฐกุล)  
วตค.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผจฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผจฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ จาก VLA 01, 03, 05 VRK - 9912 ถึง VLA BR - 01, 03, 05  
ในวันที่ 19 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1312/๐2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย ศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ษา ประสานงานการขอตัดไฟกับ พง.๖ ผสน.กบข.(ก.๓)

รภาพร อ้นดิ่งกษรณิ  
(วตค.๖ แทน นพ.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบข.(คพ.) 2612  
เรียน ผจก. กฟผ.๓  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ษา)

อก.ปบ.(ก.๓) 23 ก.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ วชิราลงกรณ์ (VLA01,03,05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ปรับแต่งหน้าสัมผัสใบมิต ตามใบขอปฏิบัติงาน 1312/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 13 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14-09-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายรณิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.เปลี่ยนใบมิต DIS เฟส B รหัส VLAVS-01 (Inc01 วงจรบน)						
2	2.ปรับแต่งหน้าสัมผัสใบมิต ด้าน Source ,Load ของ VLABR-01 ,VLABR-03 ,VLABR-05						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
4	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	VLABR-01	Normal	Nonreclosing		รถ ทก.	SCADA	R โหลด 0.5 MW
7	VLABR-02	Normal	Nonreclosing		รถ ทก.	SCADA	R โหลด 1 MW
8	VLABR-03	Normal	Nonreclosing		รถ ทก.	SCADA	R โหลด 3 MW
9	VLABR-04	Normal	Nonreclosing		รถ ทก.	SCADA	R โหลด 4 MW
10	VLABR-05	Normal	Nonreclosing		รถ ทก.	SCADA	R โหลด 1 MW
11	-ย้ายโหลด VLA01 ไปจ่ายไฟจาก VLA02						
12	VLA VS-03	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ ทก.		SF6 Loop Inc01-Inc02
13	VLA01S-02	ปลด	ล๊อค		รถ ทก.		DIS หน้าสถานีฯ
14	VLABR-01	ล๊อค	ปลด		รถ ทก.	SCADA	R -
15	-ย้ายโหลด VLA05 ไปจ่ายไฟจาก VLA02						
16	VLA02S-02	ปลด	ล๊อค		รถ ทก.		DIS ก่อนปั๊มเซลล์
17	VLABR-05	ล๊อค	ปลด		รถ ทก.	SCADA	R -
18	VLA VS-03	ล๊อค	ปลด,ล๊อคคาน		รถ ทก.		SF6 Loop Inc01-Inc02
19	-ย้ายโหลด VLA03 ไปจ่ายไฟจาก VLA04						
20	VLA03S-02	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		รถ ทก.		SF6 อุบัติการณ์ช่าง
21	VLABR-03	ล๊อค	ปลด		รถ ทก.	SCADA	R -
22	แจ้ง กฟส.ทก. ตรวจสอบ -VLABR-01 ,VLABR-03 ,VLABR-05 อยู่สถานะปลด						
23	แจ้ง กฟส.ทก. ปลดใบมิตด้านออกไลน์ VLABR-01 ,VLABR-03 ,VLABR-05 ออกทั้ง 3 เฟส						
24	VRK-2212	ล๊อค	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 22 เควี
25	VRK-2217	ล๊อค	ปลด		EGAT		- ใบมิต 22 เควี
26	VLAVS-01	ล๊อค	ปลด		รถ ทก.		DIS Inc01 (วงจรบน)
27	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
28	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
29	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
31	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
32	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
33	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
34	แจ้ง กฟส.ทภ. สับใบมีดด้านออกไลน์ VLABR-01 , VLABR-03 , VLABR-05 เข้าทั้ง 3 เฟส							
35	VLA VS-01	ปลด	สับ		รถ ทภ.		DIS	Inc01 (วงจรบน)
36	VRK-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด 22 เควี
37	VRK-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์ 22 เควี
38	-ย้ายโหลด VLA01 กลับจาก VLA02							
39	VLABR-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถ ทภ.	SCADA	R	-
40	VLA VS-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		รถ ทภ.		SF6	Loop Inc01-Inc02
41	VLA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ทภ.		DIS	หน้าสถานีฯ
42	-ย้ายโหลด VLA05 กลับจาก VLA02							
43	VLABR-05	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถ ทภ.	SCADA	R	-
44	VLA02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ทภ.		DIS	ก่อนปัมเซลล์
45	VLA VS-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ทภ.		SF6	Loop Inc01-Inc02
46	-ย้ายโหลด VLA03 กลับจาก VLA04							
47	VLABR-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถ ทภ.	SCADA	R	-
48	VLA03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ทภ.		SF6	อุ้บ้วการช่าง
49	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
50	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
51	VLABR-01	Nonreclosing	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R	-
52	VLABR-02	Nonreclosing	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R	-
53	VLABR-03	Nonreclosing	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R	-
54	VLABR-04	Nonreclosing	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R	-
55	VLABR-05	Nonreclosing	Normal		รถ ทภ.	SCADA	R	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



# โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ภปน.(คฟ.)-...../๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายธนัทพงศ์ ปราโมทย์.....  
ชื่อผู้ส่ง .....  
จำนวนเอกสารแนบ ..... แผ่น

วันที่.....  
ตำแหน่ง อ.ก.สพ.....  
ตำแหน่ง.....

ด้วย ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ทางด้านหม้อแปลง KT2A และ KT3A สถานีไฟฟ้าเขื่อนวชิราลงกรณ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น - ๑๖.๓๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ทางด้านหม้อแปลง KT3A เพื่อเปลี่ยน สวิตช์ใบมีด รหัส VLA VS-01 ในระบบจำหน่าย Incoming วงจร ๑ โดยจะย้ายโหลด ๒๒ เควี ที่รับไฟจากหม้อแปลง KT3A ไปรับไฟจากหม้อแปลง KT2A โดยการขนานเป็นการชั่วคราว

๒. วันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น - ๑๖.๓๐ น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ ๒๒ เควี ทางด้านหม้อแปลง KT2A เพื่อเปลี่ยน สวิตช์ใบมีด รหัส VLA VS-02 ในระบบจำหน่าย Incoming วงจร ๒ โดยจะย้ายโหลด ๒๒ เควี ที่รับไฟจากหม้อแปลง KT2A ไปรับไฟจากหม้อแปลง KT3A โดยการขนานเป็นการชั่วคราว

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส VRK 2212 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส VRK 2217 ตามข้อ ๑ และขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ เควี รหัส VRK 2232 พร้อมสวิตช์ใบมีดด้านออกไลน์ รหัส VRK 2237 ตามข้อ ๒ ให้ต่อไป