





## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ต.ค. 62	ระหว่าง 07.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ เปลี่ยน DS SN2 2223,2224	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1317/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ		วันที่ 4 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22 MW
2	SN2 KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 21 MW
3	SN2 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 23 MW
4	SMB14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		- โหลด 5.8 MW
5	ย้ายโหลด SMB14 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMB04						
<del>6</del>	SMB04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose	06.46	SMB		-
<del>7</del>	SMB14VB-01	สับ	ปลด	06.46	SMB		-
<del>8</del>	SMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose	06.47	SMB		-
9	ย้ายโหลด หม้อแปลง SN2 KT2A ไปรับไฟจาก SN2 KT3A						
<del>10</del>	SMBBVB-02	ปลด	สับ	07.01	SMB		- ขนานบัส (2-3)
<del>11</del>	SMB02BVB-01	สับ	ปลด	07.02	SMB		- INCOMING 2
<del>12</del>	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"	07.02	SMB		- INCOMING 2
<del>13</del>	SN2 2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 
<del>14</del>	SN2 2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
15	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
16	SN2 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	SN2 KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	SN2 KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
21	SMB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 2
22	SN2 2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
23	SN2 2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
24	ย้ายโหลด หม้อแปลง SN2 KT2A กลับคืนจาก SN2 KT3A						
25	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
26	SMBBVB-02	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส (2-3)
27	ย้ายโหลด SMB14 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMB04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		-
29	SMB14VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		-
30	SMB04VB-01	สับ	ปลด		SMB		-
31	SMB14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-
32	SN2 KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
33	SN2 KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	SN2 KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่	ทจล-ส. 10072 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กันยายน 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2
อุปกรณ์	- SN2 KT2A (115/22 kv) (SN2 - 2222 , 2227 ) (DS 2223, 2224)
งานที่ทำ	- Replace DS. 2223, 2224
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร	ที่ 16	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร	ที่ 16	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.