



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.(ปบ.) ๑๖๖๖ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคคณีย์

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นวงเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.นวงเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อพวดสาย ๑๑๕ ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน๑
แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	22 ก.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 ไปสถานี ชั่วคราว บางเลน 2	Dis ชั่วคราว (ค.ชัยพันธ์)	Dis ชั่วคราว - SLY10S-05 -ตรง ข้ามไร่วัฒนา	นาย สุนทร มาก คล้าย พง.๕ กทฟ.๒ กทฟ. ส่วนกลาง ๐๘๗- ๓๖๓๓๒๗๘
๒.	06 BEA	22 ก.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 ไปสถานี ชั่วคราว บางเลน 2	BEA09S-17	BEA09S-21- SLY09S-08- SLY08S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แยกอริยะแลนด์ ๑๑ แยกโรงงานวิทยุทั้งหมด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๓๓๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทฟ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒ / ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด ก่อสร้าง กทม.และชุดก่อสร้าง ก.๓

(นายสงวน นาคคณีย์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นวงเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กทฟ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SLY08 จาก Disชั่วคราว ค.ชัยพันธ์ ถึง Disชั่วคราวตรงข้ามไร่วัฒนา
ในวันที่ 22 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1319/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ BEA06 จาก BEA09S-17 ถึง BEA09S-21, SLY09S-08, SLY08S-07
ในวันที่ 22 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ สังข์ทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง

(นายสงวน นาคคณีย์)
ศก. 611๓๓๖.๐๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2616

เรียน ผจก. กฟอ. บล.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(คคท)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการ สวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

(นายภักพงษ์) วงษ์พันธุ์หา 3 ก.ย. 2562
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกอริยะแลนด์10,แยกโรงงานวิทยุ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 KV. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1319/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน		วันที่ 15 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายพัชรินทร์		วันที่ 15 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพัชรินทร์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนดำเนินการ Switching						
2	SLY08R-01	Normal	Non-Reclosung		รถบล-	SCADA RE	ตรงข้ามกึ่งเก้
3	BEA09R-01	Normal	Non-Reclosung		รถบล-	SCADA RE	แยกวัดเกษม
4	- ตัดไฟไลน์ SLY08, BEA06 เวลา 08.00 น.						
5	DIS.ชั่วคราว SLY08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		รถบล-	DIS	ค.ชัยพันธ์
6	BEA09S-17	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถบล-	SF6	สะพานคลองทองกลาง
7	แจ้งกฟอ.บล.ตรวจสอบ SF6 BEA9S-21, SLY9S-08 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN LOCK คาน						
8	แจ้งพื้นที่ดับไฟกฟอ.บล.รับทราบ						
9	แจ้งกฟอ.บล.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งกฟอ.บล.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	แจ้งกฟอ.บล.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
12	แจ้งกฟอ.บล.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
13	แจ้งกฟอ.บล.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
14	แจ้งกฟอ.บล.ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
15	SLY08R-01	Non-Reclosing	Normal		รถบล-	SCADA RE	ตรงข้ามกึ่งเก้
16	BEA09R-01	Non-Reclosing	Normal		รถบล-	SCADA RE	แยกวัดเกษม
%%%%%%%%%% ลสิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
17	หลังจากกฟอ.บอพลอยปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
18	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
19	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
20	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
21	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก						
22	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G5 ออก						
23	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G6 ออก						
24	SLY08R-01	Normal	Non-Reclosung		รถบล-	SCADA RE	ตรงข้ามกึ่งเก้
25	BEA09R-01	Normal	Non-Reclosung		รถบล-	SCADA RE	แยกวัดเกษม
26	DIS.ชั่วคราว SLY08	ปลด	สับ		รถบล-	DIS	ค.ชัยพันธ์
27	BEA09S-17	ปลด	สับ		รถบล-	SF6	สะพานคลองทองกลาง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งกฟอ.บล.ปลด LOCK คาน SF6 SLY9S-08						
29	SLY08R-01	Non-Reclosing	Normal		รถบล-	SCADA RE	ตรงข้ามกึ่งเก้
30	BEA09R-01	Non-Reclosing	Normal		รถบล-	SCADA RE	แยกวัดเกษม
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%							

