



วิญญูขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCE ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.คทข.(ป.บ.) ๑๕๕๒/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุหา

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง ออ.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...สมุทรสาคร๖... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๒๔ ก.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูงย้ายแนว ก่อสร้างถนน	DISชั่วคราวจุดA	DISชั่วคราวจุดB	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย โทร ๐๘๑-๙๕๔๗๗๘๑

พื้นที่ที่ผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แลวดอนนสหกรณ์บางสวน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรตวสตร์ สรวนพันธ์ ตำแหน่ง หล.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. สายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ โอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมนตรี ชินข่งจู)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟล.๓

เรียน ออ.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF2 จาก Dis จุด A ถึง Dis จุด B
ในวันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1329

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
พนักงานศูนย์ฯ นาย พรวิมล ธิษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ฝ่ายปฏิบัติการ ส่วนพื้นที่

16 ก.ย. 62

พรวิมล ธิษ

พรวิมล ธิษ

สำหรับผู้อนุมัติ

2646

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.๑๐๗

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ.๐๑ (rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ป.บ.(ก.๓)

19 ก.ย. 2562



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแนวถนนสหกรณ์						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ก.ย. 62	เวลา	08.00 น.	ถึง	24 ก.ย. 62	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	คคช.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาให้กรมทาง			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1329/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	18 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	18 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	19 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดวงจร SMF02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMF01						
3	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
4	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
5	SMF01S-05	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		คคช.		SF6 โรงพักโคกขาม
6	ดิสชั่วคราว วงจร SMF02	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS จุด B
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
8	ดิสชั่วคราว วงจร SMF02	ล๊ပ်	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คคช.		DIS จุด A
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.คคช. ทราบ						
10	แจ้ง กฟภ.คคช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟภ.คคช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
13	แจ้งให้ กฟภ.คคช. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
14	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
15	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
17	SMF01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
18	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
19	แจ้ง กฟภ.คคช. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟภ.คคช. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
21	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทุกจุด เวลา ผู้แจ้ง.....						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ดีสชั่วคราว วงจร SMF02	ปลด	สับ		คกข.		DIS จุด A
23	ย้ายโหนดวงจร SMF02 กลับจาก SMF01						
24	ดีสชั่วคราว วงจร SMF02	ปลด	สับ		คกข.		DIS จุด B
25	SMF01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 โรงพักโคกขาม
26	SMF01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
27	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		- SMF		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

