



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 1 ต.ค. 62

# วิทยุขอตัดไฟ

# ตั้งแล้ว

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒ (กฟผ.)... ตามบันทึก  
จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒ ต.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อเปลี่ยน DS SA2 2213	SA2-2212	SAB01BVB-01
					SA2 2214		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1.....วงจร/หม้อแปลง SA2 - UT1A จาก SA2 - 2212 ถึง SAB 1 BVB-01  
ในวันที่ ๒๓.๑.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1530
  - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
  - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
  - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....วงจร/หม้อแปลง.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย หม่อม งามกุล สีขาว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว.  
28 ต.ค. 62

สมพร วัฒนโกศลกิจ  
( ๐๐๓ . 6 ๓๓๓ น.ค.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) ๒๗๔ 2747  
เรียน ผจก..... กฟผ.๓, กฟผ.๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจก. ๒ (สถานี SAB).....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง SA2-KT1A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ต.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS SA2 2213,2214 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1330/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 30 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>กมพร</i>		วันที่ 30 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SA2-KT1A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		L = 7.96 มพ.
3	SA2-KT2A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		L2 = 16.38 มพ.
4	<b>ย้ายโหลด SA2-KT1A ไปจ่ายจาก SA2-KT2A</b>						
5	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB		ขนานบัส
6	SAB0BVB-01	สับ	ปลด		SAB		INCOMING 1
7	SAB0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		INCOMING 1
8	<b>แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลด SA2-KT1A โหลดเป็น 0</b>						
9	SA2-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์
10	SA2-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด
11	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ. รับทราบ</b>						
12	SA2-KT2A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
13	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ</b>						
14	SA2-KT2A	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		-
15	SA2-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด
16	SA2-2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์
17	SAB0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAB		INCOMING 1
18	<b>ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT2A</b>						
19	SAB0BVB-01	ปลด	สับ		SAB		INCOMING 1
20	SAB0BVB-03	สับ	ปลด		SAB		ขนานบัส
21	SA2-KT1A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
22	SA2-KT2A	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		-
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



### บันทึก

ที่	ทจล-ส. 10070 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กันยายน 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	- SA2 KT1A (115/22 kV) (SA2 - 2212, 2213) (DS 2213, 2214)
งานที่ทำ	- Replace DS. 2213,2214
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 02 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 02 เดือน ตุลาคม	พ.ศ. 2562	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.