



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 25 ต.ค. 62

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ. ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า ..... สามพราน ๒ (กฟผ.) ตามบันทึก  
จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๓๐ ต.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อเปลี่ยน DS SA2 2223	SA2-2222	SAB02BVB-01
					SA2 2224		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2-KT2A จาก SA2-2222 ถึง SAB02BVB-02  
ในวันที่ 30 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1331/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ นครปฐม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผค. ๒๐๐ ทบ สีขาว.

.....  
(.....)

สำหรับผู้อนุมัติ 2912

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

.....  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผจก. 2 (สถานี SAB)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- 1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT2A สถานีไฟฟ้าสามพราน2 (SAB)
- 2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 ต.ค. 62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
- 3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ เปลี่ยนใบมิด SA2-2223,2224 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1331/62
- 4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 20 ตุลาคม 2562
- 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย *นดิรินทร์* วันที่ 20 ต.ค. 62
- 6. อนุมัติสวิตชิงโดย *นดิรินทร์* วันที่ 21 ต.ค. 62
- 7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  - 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  - 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  - 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าสามพราน2 (SAB)						
2	- ย้ายโหลด SA2-KT2A ไปจ่ายจาก SA2-KT1A						
3	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
4	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
5	SAB0BVB-03	ปลด	สับ		SAB	SCADA	CB 22 KV.ขานานเมนบัส
6	SAB0BVB-02	สับ	ปลด		SAB	SCADA	CB 22 KV.IN02
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ TM-KT1A						
8	SA2-2222	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		CB 22 KV.กฟผ.ด้าน KT2A
9	SA2-2227	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
10	SAB0BVB-02	Truck "In Service"	ดึงTruck "Out Service"		SAB		
11	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงเข้า %%%%%%%%%%							
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
14	SAB0BVB-02	Truck "Out Service"	ดันTruck "In Service"		SAB		CB 22 KV.IN02
15	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
16	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
17	- จ่ายไฟ SA2-KT2A						
18	SA2-2227	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
19	SA2-2222	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		CB 22 KV.กฟผ.ด้าน KT2A
20	- ย้ายโหลด SA-KT2A กลับคืนจากSA2-KT1A						
21	SABBVB-02	ปลด	สับ		SAB	SCADA	CB เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
22	SAB0BVB-03	สับ	ปลด		SAB	SCADA	CB เบรกเกอร์ 22 KV.ขานานเมนบัส
23	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
24	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพฯ		
%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 10076 /2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 KV  
วันที่ 26 กันยายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	- SA2 KT2A (115/22 KV) (SA2-2222, DS.2222) (DS 2223, 2224)
งานที่ทำ	- Replace DS. 2223, 2224
หมายเหตุ	-
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น. ถึงวัน พุธ ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบเมต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.