



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นล.(ป.น.) ๑๓๒๘ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทิว

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคสมัย

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปิดเสาแรงสูง...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	06 BEA	26 ก.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสา แรงสูง ไป บริษัท วุฒด้า	Dis ชั่วคราว คุ่มหม่อมไฉไล	Dis ชั่วคราว หน้า บ. วุฒด้า.	ว่าที่ รต.บุญ ฤทธิ์ พันธบุตร พงษ.๕ ผกส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ.โหล่ลำตัวไทรของ โรงแรมโบราณคุ่มหม่อมไฉไล.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ท.ผ.น.บ. โทร.....๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ ปฏิบัติงานโดยใช้ชุด ก่อสร้าง กทม.และชุดก่อสร้าง ก.๓

(นายสงวน นาคสมัย)

ตำแหน่ง...ผ.จก.กฟอ.บางเลน..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ BEA6 จาก Dis.คุ่มหม่อมไฉไล ถึง Dis.วุฒด้า

ในวันที่ 26 ก.ย.62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 335/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.พรหม อรรถประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ช.อ.ก.บ. หอยสังข์ทอง

ผอ.ศูนย์ฯ อ.ก.บ. (อ.ก.บ. น.น.อ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 2648

เรียน ผ.จก. กฟอ.บ.อ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ ๑ แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

19 ก.ย. 2562

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน : ไลน์ BEA06 บริเวณ DIS.ชั่วคราวคุ่มหม่อมไฉไล - DIS.ชั่วคราวบ.วัดต้า
2. กำหนดวันที่ทำงาน : 26 ก.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน : บล. งานที่ทำ ปักเสแรงสูงไปบ.วัดต้า ตามใบขอปฏิบัติงาน 1335/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย : นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 18 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย :  วันที่ 18 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย :  วันที่ 17 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย :
 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายนครินทร์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันก่อนดำเนินการ Switching						
2	BEA09R-01	Normal	Non-Reclosung, Alter		SCADA		RE วัดเกษม
3	BEA09R-02	Normal	Non-Reclosung		รถบล.		RE วัดเวฬุ
4	- ย้ายโหลด BEA06 ไปรับไฟจาก BEA08						
5	BEA09S-16	ปลด	สับ		SCADA		SF6 หลังตลาดลำพญา
6	DIS.ชั่วคราว BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-		DIS บ.วัดต้า
7	- ดับไฟไลน์ BEA06 เวลา 08.00 น.						
8	เมื่อทาง VSPPบ.โซลาร์ต้า(ไทรทอง)พร้อมให้ดับไฟ						
9	DIS.ชั่วคราว BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-		DIS คุ่มหม่อมไฉไล
10	BEA09S-13	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถบล-		SF6 บ.โซลาร์ต้า(ไทรทอง)
11	แจ้งพื้นไฟดับให้กฟอ.บางเลนรับทราบ						
12	แจ้งกฟอ.บางเลนให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งกฟอ.บางเลนให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	แจ้งกฟอ.บางเลนให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
15	BEA09R-01	Non-Reclosing, Alter	Normal		SCADA		RE วัดเกษม
16	BEA09R-02	Nonreclosing	Normal		รถบล.		RE วัดเวฬุ
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%						
17	หลังจากกฟอ.บางเลนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
18	แจ้งกฟอ.บางเลนทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
19	แจ้งกฟอ.บางเลนทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
20	แจ้งกฟอ.บางเลนทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
21	BEA09R-01	Normal	Non-Reclosung, Alter		SCADA		RE วัดเกษม
22	BEA09R-02	Normal	Non-Reclosung		รถบล.		RE วัดเวฬุ
23	- จ่ายไฟไลน์ BEA06						
24	DIS.ชั่วคราว BEA06	ปลด	สับ		รถบล-		DIS คุ่มหม่อมไฉไล
25	- ย้ายโหลด BEA06 กลับคืนจาก BEA08						
26	DIS.ชั่วคราว BEA06	ปลด	สับ		รถบล-		DIS บ.วัดต้า
27	BEA09S-16	สับ	ปลด		SCADA		SF6 หลังตลาดลำพญา
28	เมื่อทาง VSPPบ.โซลาร์ต้า(ไทรทอง)พร้อมรับไฟ						
29	BEA09S-13	ปลด	สับ		รถบล-		SF6 บ.โซลาร์ต้า(ไทรทอง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	BEA09R-01	Non-Reclosing,Alter	Normal		SCADA		RE	วัดเกษม
31	BEA09R-02	Nonreclosing	Normal		รถบ.ค.		RE	วัดเวฬุ
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ทั้งหมด %%%%%%%%%%								

