



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..... /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นาย ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

วันที่ .....

ตำแหน่ง ..อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ..หม.คพ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า .....ก.บ.ก.๓..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน .....ปีเสือ.๑๑๕.เควี..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น  
ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	115 KV	๒๙ ก.ย. ๖๒ - ๑๔ ต.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟ ABS 115 เควี รร.วัด อ้อมน้อย ถึง LBS 115 เควี รหัส SAA5YS-08 รร.วัดอ้อม น้อย	ABS รร. วัดอ้อมน้อย	SAA5YS-08	นาย อนุวัติ ชูโชติ พงษ กกพ .๒

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ...นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์..... ตำแหน่ง.....หม.คพ.ก.๓.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคพ.) กกพ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑.๑ ฟีดเดอร์ 115 เควี จาก ABS รร.วัดอ้อมน้อย ถึง SAA5YS-08  
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ ๑๓๓๘

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มิวนท์ ทอช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์

มิวนท์ ทอช้อย  
(..... ๐๘๖-5 มม นว.๐๗/.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

2666

ที่ ก.๓ ก.บ.คพ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๐๗

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง ..... 1 ..... แผ่น

แผนผังแนบ ..... - ..... แผ่น

ผจก. (..... (สถานี.....



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
23 ก.ย. 2562

อก.ปน.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ABS รร.วัดอ้อมน้อย - SAA5YS-08 รร.วัดอ้อมน้อย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ก.ย. 62 - 14 ต.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กปน.(ก.3) งานที่ทำ ดับไฟ ABS 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1338/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โชน ทองย้อย วันที่ 21 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. วันที่ 29 ก.ย. 62							
แจ้ง กฟภ.อสม. ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch รหัส SAA5YS-08 บริเวณ รร.วัดอ้อมน้อย อยู่สถานะปลด โข้ว OPEN พร้อมล๊อคกุญแจ							
1	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
2	ABS 115 เควี	ล๊อค	ปลด ล๊อคกุญแจ		อสม.		ABS รร. วัดอ้อมน้อย
3	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
4	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
5	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 29 ก.ย. 62							
6	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟกลับคืนวันที่ 14 ต.ค. 62						
7	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	ABS 115 เควี	ปลด ล๊อคกุญแจ	ล๊อค ล๊อคกุญแจ		อสม.		ABS รร. วัดอ้อมน้อย
9	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							