



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

2685

Switching Deadline

วันที่ 25 ก.ย. 62

### วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 4709  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา  
ชื่อผู้ส่ง นายนิรันดร์ จินตามรกต

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟอ.สามพราน.....

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูง ตรงข้ามสถานีสามพราน.๓ ตามแผนผัง  
สิ่งเลขแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๑	๒๙ กย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสาแรงสูง	SAC๑S-๐๑	SAC๑S-๐๒ DISชั่วคราว เชิงสะพาน	นายพิสิทธิ์ หลงสมบูรณ์ ๐๘๙-๘๓๖๕๑๙๘
๒	SAC๐๖					SAC๖S-๐๑	SAC๖S-๐๒ SAC๖S-๐๓	
๓	SAC๐๘					SAC๘S-๐๑	SAC๑S-๐๒ SAB๓S-๑๕ SAC๘S-๐๓	
๔	SAC๑๐					SAC๑0S-09	SAC๖S-๐๒ SAC๑๐S-๐๒ NCA๘S-๑๐	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....ริมถนนเนินเกล้า-นช ฝั่งตรงข้ามสามพราน๓.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิมลภม สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายนิรันดร์ จินตามรกต)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผดพ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผดพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAC1 จาก SAC 1S-01 ถึง SAC 1S-02, DISชั่วคราวเชิงสะพานกษ  
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1343/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAC6 จาก SA 6S-01 ถึง SAC 6S-02, SAC 6S-03  
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1343/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ SAC8 จาก SAC 8S-01 ถึง SAC 1S-02, SAB 3S-15, SAC 8S-03  
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1343/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเดอร์ SAC10 จาก SAC 10S-01 ถึง SAC 6S-02, SAC 10S-02, NCA 8S-  
ในวันที่ 29 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1343/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
- ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....
- ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิต งามวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเศษ ทรัพย์

นายวิเศษ ทรัพย์  
(นายวิเศษ ทรัพย์ ช่างเทคนิค)  
ร.บ. 61mc กก.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ

2685

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.๐๗๗, กฟล.๓๗๖, กฟล.๖๖๖  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รท.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บ.บ.(ก.๓)



25 ก.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (.....) (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ริมถนนปิ่นเกล้า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1343/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม		วันที่ 23 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
2	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L=1.53MW.
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L=3.32MW.
4	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L=2.03MW.
5	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L=0.68MW.
6	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L=0.32MW.
7	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L=5.89MW.
8	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
9	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		L=0.46MW.
10	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
11	<b>ย้าย SAC 10 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB 4</b>						
12	SAB04S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้าม รง.บุญช่วย
13	SAB08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ป้อมตำรวจสาย 7
14	<b>ย้าย SAC 10 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC 8</b>						
15	NCA08S-06	ปลด	สับ		นช.		DIS หน้าสำราญวิลล่า
16	SAB08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก(วงจรถ่วง)
17	<b>ย้าย SAC 8 บางส่วนไปจ่ายจาก NCA 8</b>						
18	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
19	SAB03S-26	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก(วงจรถ่วง)
20	<b>ย้าย SAC 6 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC 2</b>						
21	PMB06S-04	ปลด	สับ		พมท.		SF6 ตึกขาวตรงข้ามโลตัส
22	SAB08S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ตลาดนัดสาย 6(วงจรถ่วง)
23	<b>ย้าย SAC 1 บางส่วนไปจ่ายจาก SAC 7</b>						
24	PMB01S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ไดโนเสาร์
25	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS เขิงสะพานกลับรถ(วงจรถ่วง)
26	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
28	SAC06VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
29	SAC08VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
30	SAC10VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
31	SAC01S-01	สับ	ปลด		SAC		- -
32	SAC06S-01	สับ	ปลด		SAC		- -
33	SAC08S-01	สับ	ปลด		SAC		- -
34	SAC10S-01	สับ	ปลด		SAC		- -
35	แจ้งกฟอ.สพร.ตรวจสอบ SF6 SAB03S-15 บริษัทซีเมนต์ ให้อยู่ตำแหน่งOFFพร้อมถอดคาน						
36	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
37	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
38	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
39	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G3						
40	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G4						
41	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G5						
42	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G6						
43	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G7						
44	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G8						
45	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G9						
46	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวต์ จุด G10						
47	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
48	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
49	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
50	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
51	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
52	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
53	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
54	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
55	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
56	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
57	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
58	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
59	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
60	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
61	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- -
62	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวต์ จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
64	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G3						
65	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G4						
66	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G5						
67	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G6						
68	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G7						
69	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G8						
70	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G9						
71	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G10						
72	SAC01S-01	ปลด	สับ		SAC		- -
73	SAC06S-01	ปลด	สับ		SAC		- -
74	SAC08S-01	ปลด	สับ		SAC		- -
75	SAC10S-01	ปลด	สับ		SAC		- -
76	SAC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
77	SAC06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
78	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
79	SAC10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
80	ย้าย SAC 1 กลับจาก SAC 7						
81	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		สพร.		DIS เชิงสะพานกลับรถ(วงจรบน)
82	PMB01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ไดโนเสาร์
83	ย้าย SAC 6 กลับจาก SAC 2						
84	SAB08S-09	ปลด	สับ		สพร.		DIS ตลาคันต์สาย 6(วงจรล่าง)
85	PMB06S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ตึกขาวตรงข้ามโลตัส
86	ย้าย SAC 8 กลับจาก NCA 8						
87	SAB03S-26	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก(วงจรบน)
88	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		- -
89	ย้าย SAC 10 กลับจาก SAC 8						
90	SAB08S-10	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก(วงจรล่าง)
91	NCA08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS หน้าสำราญวิลล่า
92	ย้าย SAC 10 กลับจาก SAB 4						
93	SAB08S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ป้อมตำรวจสาย 7
94	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้าม รง.บุญช่วย
95	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
96	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
97	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
98	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
99	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
100	SAC08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
101	SAC10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
102	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
103	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
104	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

