



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓. ๕๖๖ ๑๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์และแก้ไขสายและสายกาย สถานีไฟฟ้า  
กาญจนบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F8 / กจ.	7 ก.พ.62	12.00	16.00	แก้อุปกรณ์	(ปิด)วงจร Dis KCA 8S-03 ทางลงท่าน้ำ	-	E/O กจ. โทร ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑
๒.	F8 / กจ.	7 ก.พ.62	12.00	16.00	แก้อุปกรณ์	(ปิด)วงจร Dis KCA 8S-09 บ้านลิ้นช้าง	-	
๓.	F9 / กจ.	8 ก.พ.62	09.00	13.00	แก้อุปกรณ์	(ปิด)วงจร Dis KCA 9S-05 หน้ากินหรือพาหนะ	-	
๔.	F9 / กจ.	8 ก.พ.62	09.00	13.00	แก้อุปกรณ์	(ปิด)วงจร SF6 KCA 9S-04 ร้านลานเบ็ดนายเรือ	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ E/O กจ. โทร ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑

ตำแหน่ง (นายพงษ์ศักดิ์พงษ์) (ชื่อย่อ)

ผจก.กฟภ.กจ.

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒

สำหรับแผนผังควบคุมการจ่ายไฟ (ผลฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผลฟ. ที่พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2, 3, 4 พิดเตอร์ 1, 8, 9 จาก KCA 8S-03 ; KCA 9S-05  
KCA 8S-09 KCA 9S-04  
ในวันที่ 7-8 ก.พ. 62 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 135/62  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสร ทวีต ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒/๐ no.

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๒  
๐๓๔ ๕๑๑ ๕๕๑

ส่วนผู้สมัคร

296

ที่ ก.๑ ก.ปบ.(ก.๑)

เรียน พล.ต. ก.ปบ. ก.๑.

อก.ปช.(ก.๑) อก.รร.(ก.๑)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้อง  
พร้อมทั้งขอข้อมูลเงินเดือนปีต่อไปใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

  
(นาย ก. ก. ก.)  
(นาย ก. ก. ก. ก. ก. ก.)


อก.ปบ.(ก.๑)

-4 ก.พ. 2562

ขั้นตอนการวินิจฉัย 2 หน้า  
แบบจึงแบบ - หน้า

ลงพ. (ลงพ.)  
เพื่อทราบ และจัดทํางานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับผู้สมัครฯ ตามที่  
ตั้งแต่วันที่ ... น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งคำสั่ง

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊วโซลาร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-8 ก.พ. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ. กจ.	งานที่ทำ	แก๊วโซลาร์
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 135
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 4 ก.พ. 62
	1. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching วันที่ 7 ก.พ. 62 แก๊วโซลาร์ KCA8S-03 , KCA8S-09 เวลา 12.00-16.00 น.						
2	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
3	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
4	-ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA06						
5	Dis สะพานสุดใจ	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
6	KCA06S-13	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
7	KCA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ทาน้ำ
8	-แจ้ง Hotline ดำเนินการแก๊วโซลาร์ที่ KCA8S-03 ทางลงหน้าเมือง ได้						
9	-เมื่อ Hotline ดำเนินการแก๊วโซลาร์ที่ KCA8S-03 ทางลงหน้าเมือง แล้วเสร็จ						
10	KCA08S-03	ปลด	สับ		กจ.		DIS ทาน้ำ
11	KCA08S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS บ้านลิ้นช้าง
12	-แจ้ง Hotline ดำเนินการแก๊วโซลาร์ที่ KCA8S-09 บ้านลิ้นช้าง ได้						
13	-เมื่อ Hotline ดำเนินการแก๊วโซลาร์ที่ KCA8S-09 บ้านลิ้นช้าง แล้วเสร็จ						
14	KCA08S-09	ปลด	สับ		กจ.		DIS บ้านลิ้นช้าง
15	KCA06S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
16	Dis สะพานสุดใจ	สับ	ปลด		กจ.		DIS สะพานสุดใจ
17	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
18	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 7 ก.พ. 62 ***							
19	ตรวจสอบ อุปกรณ์ก่อน Switching วันที่ 8 ก.พ. 62 แก๊วโซลาร์ KCA9S-05 , KCA9S-04 เวลา 09.00-13.00 น.						
20	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
21	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
22	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
23	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
24	-ย้ายโหลด KCA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KCA02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	KCA02S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6	บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
26	KCA09S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6	ลาบเปิดนายเรื่อง
27	-แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA9S-04 ลาบเปิดนายเรื่อง ได้							
28	-เมื่อ Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA9S-04 ลาบเปิดนายเรื่อง แล้วเสร็จ							
29	KCA09S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6	ลาบเปิดนายเรื่อง
30	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		-	ขนานบัส
31	KCA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS	ร้านร่มแฝก
32	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
33	-แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-05 ร้านร่มแฝก ได้							
34	-เมื่อ Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-05 ร้านร่มแฝก แล้วเสร็จ							
35	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		-	ขนานบัส
36	KCA09S-05	ปลด	สับ		กจ.		DIS	ร้านร่มแฝก
37	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		-	ขนานบัส
38	KCA02S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
39	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
40	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
41	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
42	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								