



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กจ. (ป.บ.) ๒๕๖๐, ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายเล็กพงษ์ วงษ์พันธ์ุทอง
ชื่อผู้

วิทย์ขอตัดไฟ ๑ วัน ๑ คืน

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ชื่อตำแหน่ง

Switching Deadline
วันที่ 20 ก.ย. 62

(Signature)

ด้วย กฟภ. กจ. ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า ภาวจ.จ.บุรีรัมย์ ตามแผนผังสิ่งเขย
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	54A9	๒๐ ก.ย.๖๒	๑๐.๐๐	๑๓.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ มม แก้ไขสายขาด บริเวณหน้าวัดเย็นสนิท	5F6 KCA35-12 ปากทางวัดเย็นสนิท	DIS SYA7S-05 ตรงข้ามบึงดาว เมืองสิงห์	นายทนง พานิช โทร ๐๙๒๒-๒๗๑๕๐๓๖
๒	115 KV /กจ.	๒๐ ก.ย.๖๒	๐๘.๐๐	๑๓.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ มม แก้ไขสายขาด บริเวณหน้าวัดเย็นสนิท	CSW. KCB2YB-05 บ้านลาดทอง	สฟฟ.ไทรโยค	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ปากทางแยกวัดเย็นสนิทถึงฝั่งตรงข้ามบึงดาวเมืองสิงห์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายทนง พานิช ตำแหน่ง ข.ก.ป.บ. โทร ๐๙๒๒-๒๗๑๕๐๓๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ส่งชื่อ *(Signature)*
(นายทนง พานิช ชื่อชื่อ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟภ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 54A9 จาก KCA35-12 ถึง SYA7S-05
ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 1๐.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1350
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ 115KV จาก KCB2YB-05 ถึง สฟฟ.ไทรโยค
ในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 13.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล วัฒนวิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผคฟ. นายชัช
(Signature)
2 ก.ย. ๖๒ ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

2660

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. ก.๓ ก.ป.บ. (คฟ.)
อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแบบ 9 แผ่น
ผจฟ. ๕ (สถานี ไทรโยค)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ๖๒ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)


(นางสาวอรุษา คักดีพนา)
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(Signature)

(นางสาวอรุษา คักดีพนา) 20 ก.ย. 2562
ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

20 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าวัดเย็นสนิท		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ย. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงขาด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1350/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิชชา กลิ่นประทุม	วันที่ 20 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ช่วงเวลา 08.00 น. ดับไฟ 115 kV. เพื่อทำการพาดสายแรงสูงใหม่						
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
6	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	-
7	KCB02YB-05	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กจ.	CSW หน้าราชภัฏกาญ	
8	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
9	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	R	-
10	SYA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SYA	-	-
11	SYA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
12	SYA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	-
13	SYA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ย้ายโหลด SYA 1 ไปจ่ายจาก TTN 1						
15	SYA01S-05	ปลด	สับ		ทยค.		SF6 แยกทัพศิลา
16	SYA01VB-01	สับ	ปลด		SYA	-	-
17	ย้ายโหลด KCA 5 ไปจ่ายจาก KCA 8						
18	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA	-	ขนานบัส
19	KCA03S-16	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านทำน้ำดื่ม
20	KCA03S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS บ้านหมอเดชา
21	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
22	ย้ายโหลด SYA 2,3,6,7,9,10 ไปจ่ายจาก KCA 5						
23	SYA02S-10	ปลด	สับ		ทยค.	SCADA	SF6 ร้านสมหวัง
24	SYA01BVB-01	สับ	ปลด		SYA	-	INCOMING 1
25	ให้ตรวจสอบพร้อมควบคุมแรงดันที่สถานีฯ ไทรโยต โดยให้นำ CAPA. เข้าทีละ STEP						
26	SYA01YB-01	สับ	ปลด		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SYA02YB-01	สับ	ปลด		SYA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SYA02YS-01	สับ	ปลด		SYA		- ไปมิต 115 เควี
29	SYA02YS-02	สับ	ปลด		SYA		- ไปมิต 115 เควี
30	เมื่อพร้อมดับไฟ ระบบ 115 kV.						
31	แจ้ง บ.ปตท.ทำการปลดโหลดออกก่อนเวลา 08.30 น.						
32	หลังจาก บ.ปตท.ทำการปลดโหลดเรียบร้อยแล้ว						
33	KCB02YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ทยค.		LBS แยกวังสิงห์
34	KCB02YB-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กจ.		CSW หน้าราชภัฏกาญ
35	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
36	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G3						
37	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G4						
38	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
40	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
41	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
42	KCB02YB-05	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กจ.		CSW หน้าราชภัฏกาญ
43	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
44	TTNBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R -
45	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
46	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมดับไฟ เพื่อทำการเชื่อม DDE ทั้ง 2 จุด						
47	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
48	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- -
49	SYA07S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทยค.		DIS ป้อนน้ำมันดาวเมืองสิงห์
50	KCA03S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 วัดเย็นสนิท
51	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
52	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
53	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
54	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
55	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- -
56	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
57	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
58	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
59	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
60	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
61	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- -
62	SYA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SYA		- -
63	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	TTNBR-01	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN		R -
65	แจ้งหน่วยงาน ปลดขีตกราวด์ จุด G1						
66	แจ้งหน่วยงาน ปลดขีตกราวด์ จุด G2						
67	แจ้งหน่วยงาน ปลดขีตกราวด์ จุด G3						
68	แจ้งหน่วยงาน ปลดขีตกราวด์ จุด G4						
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	SYA07S-05	ปลด	สับ		ทยค.		DIS ปิมน้ำมันดาวเมืองสิงห์
71	KCB02YB-05	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กจ.		CSW หน้าราชภัฏกาญ
72	KCB02YS-11	ปลด	สับ		ทยค.		LBS แยกวังสิงห์
73	ย้ายโหลด SYA 2,3,6,7,9,10 กลับจาก KCA 5						
74	SYA02YS-01	ปลด	สับ		SYA		- โบริต 115 เควี
75	SYA02YS-02	ปลด	สับ		SYA		- โบริต 115 เควี
76	SYA02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	SYA01YB-01	ปลด	สับ		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	SYA01BVB-01	ปลด	สับ		SYA		- INCOMING 1
79	SYA02S-10	สับ	ปลด		ทยค.	SCADA	SF6 ร้านสมหวัง
80	ย้ายโหลด SYA 1 กลับจาก TTN 1						
81	SYA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SYA		-
82	SYA01S-05	สับ	ปลด		ทยค.		SF6 แยกทัพศิลา
83	ย้ายโหลด KCA 5 กลับจาก KCA 8						
84	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
85	KCA03S-23	ปลด	สับ		กจ.		DIS บ้านหมอเดชา
86	KCA03S-16	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านทำน้ำดื่ม
87	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
88	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
89	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
90	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
91	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
92	KCB02YB-05	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กจ.		CSW หน้าราชภัฏกาญ
93	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
94	TTNBR-01	Nonreclosing, ALT	Normal		TTN		R -
95	SYA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SYA		-
96	SYA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
97	SYA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
98	SYA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		-
99	SYA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SYA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

