



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Public Utility Regulatory Authority of Thailand

เลขที่ ก.ต กทบ.(ปบ.)- 11111/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักทนต์ วงศ์พันธ์

ชื่อผู้ส่ง นายอดิสร แก้วสินธุ์

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอขออนุญาตไปเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งวงจรใหม่ติดตั้งอุปกรณ์ตัดถนนเห็น...ตามแผนผังสิ่งเชื่อมแบบ

จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๔VB-๐๑	๒ ต.ค. ๖๒	๐๗:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.	ติดตั้งวงจรใหม่จำนวน ๒ วงจร และติดตั้งอุปกรณ์ตัดถนนระบบจ่ายไฟฟ้าบริเวณแยกซอยประชาชื่นทาง มิ่งเมืองวัดถนนไก่ดี	จุดปลัดสายสายแยก กทบ.	KTE CB ๔VB-๐๑	นายวิชา แก้วสินธุ์ ช.ภ.ค.กทบ. โทร. ๐๒๒-๒๕๖๕๑๕๓
๒	KTE ๔VB-๐๑	๒ ต.ค. ๖๒	๐๗:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.		DIS ช้างขาว	DIS KTE ๔S-๐๕ , ๔S-๐๕	
๓	KTE ๔VB-๐๑	๒ ต.ค. ๖๒	๐๗:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.		จุดตัด DDE กลางถนน	CB KTE ๔VB-๐๑	
๔	KTE ๔VB-๐๑	๒ ต.ค. ๖๒	๐๗:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.		SFB KTE ๔S-๐๕	DDE ป้ายสาย	
๕	KTE ๔VB-๐๑	๒ ต.ค. ๖๒	๐๗:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.		DIS KTE ๒S-๐๓	SFB KTE ๒S-๐๓ , ๒S-๐๕	
๖	KTE ๔VB-๐๑	๒ ต.ค. ๖๒	๐๗:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.		CB KTE ๔VB-๐๑	จุดตัด DDE	
๗	KTE ๔VB-๐๑	๒ ต.ค. ๖๒	๐๗:๓๐ น.	๑๗:๐๐ น.	SFB KTE ๔S-๐๕	DDE ป้ายสาย		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๒๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มนต์ชัยดี ตำแหน่ง ผ.บ.ป.กฟอ.กทบ. โทร. ๐๒๒-๐๘๐๕๕๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กทบ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอดิสร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟอ.๓

เวียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

KTE 01, 04, 05, 06, 07, 10 บริเวณ ปก 4 ของ บริเวณถนน-วัด (อีกที่) 10

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-7 พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ 6 ต.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1354/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อดิสร แก้วสินธุ์ ประธานงานการขอตัดไฟกับ ทบ สมัย บรมวิภาศิริ

อดิสร แก้วสินธุ์  
(อดิสร กทบ. น.ค.)

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(ค.ฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผน

แผนผังแนบ 3 แผน

เวียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี KTE)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อดิสร

อดิสร

081-999 4103 3504  
-/-

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สายส่ง 115 kV. และ 22 kV. โลต์ KTE01,04,05,06,07,10 บริเวณ ซอยมะขามหวาน - ซอยวัดท่าเสา				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ. กระทบแบน	งานที่ทำ	ปักเสาและพาดสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1354/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	5 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายจันทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า KTE, KTA						
2	ตรวจสอบ KTE04YB-01, 04YS-01, 04YS-02, 04YS-03 ให้เปิดวงจรโชว์ "OPEN"						
3	ตรวจสอบสายส่ง 115 kV. เสาต้นที่ 385 ว่าปัจจุบันตัด DDE. ไร่						
4	ตรวจสอบ KTE07VB-01 ให้ปลดโชว์ "OPEN" พร้อม Truck ดึงออกไว้โชว์ "OUT SERVICE"						
5	ตรวจสอบ KTE07S-01 ให้ปลดออกไว้ทั้งสามเฟส						
6	ตรวจสอบ KTE01S-06 SF6 รัานชายต้นไม้ (ล่าง) ให้ปลดโชว์ "OFF" พร้อมล็อกคานไว้						
7	ตรวจสอบ KTE05S-05 SF6 สามแยกไฟแดงท่าเสา (บน) ให้ปลดโชว์ "OFF" พร้อมล็อกคานไว้						
8	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		พร้อมปรับ TAP ขนาน
9	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		พร้อมปรับ TAP ขนาน
10	KTE01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
11	KTE02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
12	KTE04VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
13	KTE06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
14	KTE10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
15	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
16	KTA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		
17	KTA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		
18	- ย้ายโหลด KTE-TP2 ไปจ่ายจาก KTE-TP1						
19	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE	CB	22 kV. ขนานเมนบัส
20	KTE02BVB-01	สับ	ปลด		KTE	CB	22 kV. IN02
21	- ย้ายโหลด KTE04 ไปจ่ายจาก KTE02						
22	KTE02S-06	ปลด	สับ		รถยก-	DIS	ครัวสมัยเก่า (ล่าง)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	KTE04VB-01	สับ	ปลด		KTE		
24	- ย้ายโหลด KTE06 ไปจ่ายจาก KTE10						
25	KTE06S-09	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6 รั้นขายไข่
26	KTE02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถทพ-		SF6 ปากช.วัดท่าเสา
27	- ย้ายโหลด KTE01 ไปจ่ายจาก KTA03						
28	KTE06S-10	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6 บ้านกุดฉิมพฤษ
29	KTE01S-12	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6 สกต.กระพุ่มแบน
30	KTE01S-11	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6 บ้านท่าใหม่
31	DIS.ชด.ไลน์ KTE01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทพ-		DIS เจริญสะพานวัดดอนไก่ดี
32	KTE01S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทพ-		DIS ร้านอาหารกล้วยไม้ (ล่าง)
33	- ย้ายโหลด KTE06 ไปจ่ายจาก KTA02						
34	KTA04S-04	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6 รั้นโชคชัยฮาร์ดแวร์
35	KTE06S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทพ-		DIS รั้นอุไรวรรณ (บน)
36	KTE06S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถทพ-		SF6 บ้านกุดฉิมพฤษ
37	- ย้ายโหลด KTE-TP2 กลับคืนจาก KTE-TP1						
38	KTE02BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kV.IN02
39	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kV.ชานนเมนบัส
40	- ดับไฟไลน์ สายส่ง 115 kV และ 22 kV ไลน์ KTE01,04,05,06,10 เวลา 08.30 น.						
41	KTE06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทพ-		DIS รั้นเย็นใจ (บน)
42	KTE01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทพ-		DIS ช.สุขสมบูรณ์ (ล่าง)
43	KTE04S-01	สับ	ปลด		รถทพ-		DIS Pot Head KTE04
44	KTE04VB-01	Truck "IN SERVICE"	Truck "OUT SERVICE"		KTE		
45	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลด DDE.ไลน์ KTE04 (ล่าง) บริเวณปากช.มะขามหวานออกทั้งสามเฟส(จุด Aตามผัง) พี่แดงแจ้งว่าไม่มีโหลด						
46	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลด DDE.ไลน์ KTE04 (ล่าง) บริเวณปากช.มะขามหวานออกทั้งสามเฟส(จุด Aตามผัง)เสร็จเรียบร้อย						
47	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมสายเข้า SF6รหัส KTE02S-07 บริเวณปากช.วัดท่าเสาออกทั้งสามเฟส(จุด B ตามผัง)						
48	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัมสายเข้า SF6รหัส KTE02S-07 บริเวณปากช.วัดท่าเสาออกทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
49	หมายเหตุ : สายส่ง 115 kV.ตั้งแต่ KTE04YB-01 - DDE.115 kV.เสาต้นที่ 385 ดับไฟไว้อยู่แล้ว						
50	หมายเหตุ : ไลน์ KTE05 ตั้งแต่ KTE05S-05 SF6 สามแยกไฟแดงท่าเสา - DEE.ปากซอยวัดท่าเสาดับไฟไว้อยู่แล้ว (วงจรบน)						
51	หมายเหตุ : ไลน์ KTE10 ตั้งแต่ KTE01S-06 SF6 รั้นขายต้นไม้ - DEE.ปากซอยวัดท่าเสาดับไฟไว้อยู่แล้ว (วงจรถ่าง)						
52	แจ้งพื้นที่ไฟดับทั้งสายส่ง 115 kV และ 22 kV ให้กฟอ.กระพุ่มแบนรับทราบ						
53	แจ้งกฟอ.กระพุ่มแบนทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
54	แจ้งกฟอ.กระพุ่มแบนทำการ Short Ground จุด G1						
55	แจ้งกฟอ.กระพุ่มแบนทำการ Short Ground จุด G2 (115kV)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G3						
57	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G4						
58	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G5						
59	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G6						
60	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G7						
61	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G8						
62	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G9						
63	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการ Short Ground จุด G10 (115kV)						
64	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
65	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		พร้อม INDEPENDENT
66	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		พร้อม INDEPENDENT
67	KTE01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
68	KTE02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
69	KTE06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
70	KTE10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
71	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
72	KTA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		
73	KTA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
74	หลังจากกฟอ.กระทุ้มแบนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
75	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
76	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก (115 kV)						
77	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
78	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
79	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G5 ออก						
80	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G6 ออก						
81	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G7 ออก						
82	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G8 ออก						
83	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G9 ออก						
84	แจ้งกฟอ.กระทุ้มแบนทำการปลด Short Ground จุด G10 ออก (115 kV)						
85	ตรวจสอบสวิตต์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า KTE,KTA						
86	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		พร้อมปรับ TAP ขนาน
87	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		พร้อมปรับ TAP ขนาน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
88	KTE01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
89	KTE02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
90	KTE06VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
91	KTE10VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTE		
92	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
93	KTA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		
94	KTA03VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		KTA		
95	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจุ่ม DDE.ไลน์ KTE04 (ล่าง) บริเวณปากข.มะขามหวานเข้าทั้งสามเฟส(จุด Aตามผัง ที่แดงแจ้งว่าไม่มีโหลด)						
96	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจุ่ม DDE.ไลน์ KTE04 (ล่าง) บริเวณปากข.มะขามหวานเข้าทั้งสามเฟส(จุด Aตามผัง)เสร็จเรียบร้อย						
97	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจุ่มสายเข้า SF6รหัส KTE02S-07 บริเวณปากข.วัดท่าเสาเข้าทั้งสามเฟส(จุด B ตามผัง)						
98	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจุ่มสายเข้า SF6รหัส KTE02S-07 บริเวณปากข.วัดท่าเสาเข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
99	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่จุดที่ 1 ไลน์ KTE04 (ล่าง) บริเวณร้านเซเว่น สีแยกวัดดอนไก่ดี ให้สับเข้าไว้โชว์ "ON"ไว้						
100	ตรวจสอบ SF6 ติดตั้งใหม่จุดที่ 2 Loopไลน์ KTE01-KTE04 (ล่าง) บริเวณปากทางวัดดอนไก่ดี ให้ปลดอยู่โชว์ "OFF"พร้อมล๊อคคานไว้						
101	ตรวจสอบ SF6 KTE01S-08 (บน) บริเวณปากทางวัดดอนไก่ดี ให้สับเข้าไว้โชว์ "ON"						
102	- จ่ายไฟไลน์ KTE01,06						
103	KTE06S-03	ปลด	สับ		รถทบ-		DIS ร้านเย็นใจ (บน)
104	KTE01S-04	ปลด	สับ		รถทบ-		DIS ช.สุขสมบูรณ์ (ล่าง)
105	- เมื่อพร้อมทำการเช็คเฟส KTE04,KTE07 วงจรใหม่						
106	KTE02S-07	ปลด	สับ		รถทบ-		SF6 ปากข.วัดท่าเสา
107	KTE04VB-01	Truck "OUT SERVICE"	Truck "IN SERVICE"		KTE		
108	KTE07VB-01	Truck "OUT SERVICE"	Truck "IN SERVICE"		KTE		
109	KTE04VB-01	ปลด	สับ,คง Manual		KTE		
110	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเช็คเฟสที่ต้น KTE04S-01 ได้						
111	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการเช็คเฟสที่ต้น KTE04S-01 เสร็จเรียบร้อย						
112	KTE04VB-01	สับ	ปลด		KTE		
113	KTE07VB-01	ปลด	สับ,คง Manual		KTE		
114	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเช็คเฟสที่ต้น KTE07S-01 ได้						
115	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการเช็คเฟสที่ต้น KTE07S-01 เสร็จเรียบร้อย						
116	KTE07VB-01	สับ	ปลด		KTE		
117	KTE04S-01	ปลด	สับ		รถทบ-		DIS Pot Head KTE04
118	KTE07S-01	ปลด	สับ		รถทบ-		DIS Pot Head KTE07
119	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเช็คเฟสที่ต้น KTE01S-07 บริเวณปากทางวัดดอนไก่ดี (ล่าง)ได้						
120	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเช็คเฟสที่ต้น KTE01S-06 บริเวณร้านขายต้นไม้ (ล่าง)ได้						

๑๖๖๖

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเช็คเฟสที่ต้น KTE05S-05 บริเวณสามแยกไฟแดงท่าเสา (บน)ได้						
122	- ย้ายโหลด KTE-TP2 ไปจ่ายจาก KTE-TP1						
123	KTE0BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kV.ชานนเมนบัส
124	KTE02BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kV.IN02
125	- ย้ายโหลด KTE07(ใหม่) ไปจ่ายจาก KTE02						
126	KTE07VB-01	ปลด	สับ,คจ Manual		KTE		
127	KTE02S-06	สับ	ปลด,ใช้โหลดบาสเตอร์		รถทพ-		DIS คริวสมัยเก่า (ล่าง)
128	- ย้ายโหลด KTE04(ใหม่) กลับคืนจาก KTE10						
129	KTE04VB-01	ปลด	สับ,คจ Manual		KTE		
130	KTE06S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทพ-		SF6 ร้านขายไข่
131	- ย้ายโหลด KTE04(ใหม่) กลับคืนจาก KTA03						
132	KTE06S-10	ปลด	สับ		รถทพ-		SF6 บ้านกุดมพฤษ
133	DIS.ชค.ไลน์ KTE01	ปลด	สับ		รถทพ-		DIS เชียงสะพานวัดดอนไก่อ่ดี
134	KTE01S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทพ-		SF6 บ้านท่าใหม่
135	- ย้ายโหลด KTE01 กลับคืนจาก KTA03						
136	KTE01S-09	ปลด	สับ		รถทพ-		DIS ร้านอาหารกล้วยไม้ (ล่าง)
137	KTE01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทพ-		SF6 สกต.กระทุมแบน
138	- ย้ายโหลด KTE06 กลับคืนจาก KTA02						
139	KTE06S-05	ปลด	สับ		รถทพ-		DIS ร้านอุไรวรรณ (บน) -
140	KTA04S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทพ-		SF6 ร้านโชคชัยฮาร์ดแวร์
141	KTE06S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถทพ-		SF6 บ้านกุดมพฤษ
142	- ย้ายโหลด KTE-TP2 กลับคืนจาก KTE-TP1						
143	KTE02BVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB 22 kV.IN02
144	KTE0BVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB 22 kV.ชานนเมนบัส
145	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		พร้อม INDEPENDENT
146	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		พร้อม INDEPENDENT
147	KTE01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
148	KTE02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
149	KTE04VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
150	KTE06VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
151	KTE07VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
152	KTE10VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTE		
153	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
154	KTA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		
155	KTA03VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		KTA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

Handwritten notes or stamps in the bottom right corner.





