



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป) ๕๕๗/๐ ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยอดหยาด

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเคอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบงว่า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๔.๘ ต.ค.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสาในไลน์	ดิสบ้านทิง DBA ๔5-๒๓	ดิสชั่วคราว บ้านไม่หยุด	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้อแปลง ๑๒ เครื่อง ๔๓๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๘๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนรินทร์ คำภีภาค ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายคำรน หยอดหยาด)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พีดเคอร์ DBA๐๔ จาก DBA 45-23 ถึง ๒๓ ๙/๒๕๖๒  
ในวันที่ ๒๘ ๙/๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1358

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พีดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรวิมล ฐ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒๐๒๔ ๒๕๖๒

24 ๐๙ ๖๒

พรวิมล ฐ  
ผจก.กฟส.อ.สข.  
๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 2743

เรียน ผจก. กฟส.อ.

อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



กพช

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)

๓๐๙๒.๒๕๖๒

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านไผ่ขี้				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4, 8 ต.ค.62	เวลา	08.30 น.	ถึง	4, 8 ต.ค.62 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	สข.	งานที่ทำ	ปักเสาในไลน์		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1358/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่ 27 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่ 27 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่ 20 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดดวงจร DBA04 จากรีโคลสเซอร์ ประตูน้ำคลองขอม ไปรับไฟจาก DBA04 จากรีโคลสเซอร์ บ้านดอนยาว						
3	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
4	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
5	ดีสชั่วคราว วงจร DBA04	ปลด	สับ		สข.		DIS บ้านดอนไร่
6	ดีสชั่วคราว วงจร DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ไผ่ขี้
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	DBA04S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS ตลาดบ้านตั้ง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สข. ทราบ						
10	แจ้ง กฟส.สข. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟส.สข. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
13	แจ้งให้ กฟส.สข. ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
14	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
15	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันสามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
17	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R ประตูน้ำคลองขอม
18	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
19	แจ้ง กฟส.สข. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้ง กฟส.สข. ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
21	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบ 22 เควี แล้วเสร็จทุกจุด เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	DBA04S-23	ปลด	สับ		สช.		DIS ตลาดบ้านทิ้ง
23	ย้ายโหลดวงจร DBA04 จากรีโกลสเซอร์ ประตุน้ำคลองขอม กลับจาก DBA04 จากรีโกลสเซอร์ บ้านดอนยาว						
24	ดีสชั่วคราว วงจร DBA04	ปลด	สับ		ส.ช.		DIS ไฟช๊ว
25	ดีสชั่วคราว วงจร DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ส.ช.		DIS บ้านดอนไร่
26	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R ประตุน้ำคลองขอม
27	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R บ้านดอนยาว
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านตึง-บ้านไผ่ขุย

