



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.บ.ป. 3125 /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธ์ุก
ชื่อผู้ส่ง นายพินัย พุ่มพกา

Switching Deadline

วันที่ 2 ๓๑.๖๒

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(บ.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB๑๑VB	๒๕.๙.๖๒	๐๕.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	Disชั่วคราว คลอง ชลประทาน	Disชั่วคราว ม.๘ หนองสูงเหลี่ยม	นายจำรัส ศรีมงคล

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) *AK*

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจำรัส ศรีมงคล ตำแหน่ง ขผ.ปบ. โทร ๐๘๕-๑๕๒๕๓๑๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ไม่มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

พินัย
(นายพินัย พุ่มพกา.)

ตำแหน่ง รจก.(บ.) บปง.ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ BPB II จาก DIS คลองชลประทาน ถึง DIS ม.๘ หนองสูง
ในวันที่ ๒๕.๙.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 7363
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *วิรัตน์ กลิ่นประทุม* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *จด จำรัส ศรีมงคล*
24 ก.ย. 62

วิรัตน์ กลิ่นประทุม
24 ก.ย. 62
๐๘๖.๓๓๖๖๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ 2701

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. *๑๗๐ ๔๒๑, ๑๗๒.๑๕๖.*
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจพ. (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ) 26 ก.ย. 2562
รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณกรับใหญ่		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 62	เวลา 09.00 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1363/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 25 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	-
4	BPB11R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กรณ.	SCADA	R รร.กรับใหญ่
5	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
6	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU	-	-
7	NPU07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU	-	-
8	NPU02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองงูเห่าล้อม
9	ย้ายโหลด BPB 11 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU 2						
10	NPU07S-03	ปลด	สับ		กรณ.	SCADA	SF6 บ้านหุบรักษ์
11	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU	-	ขนานบัส
12	BPB11S-13	ปลด	สับ		กรณ.		DIS วัดหนองงูเห่าล้อม
13	DIS โล้น BPB 11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรณ.		DIS ชั่วคราว ม.8 หนองงูเห่าล้อม
14	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU	-	ขนานบัส
15	NPU07S-03	สับ	ปลด		กรณ.	SCADA	SF6 บ้านหุบรักษ์
16	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
17	DIS โล้น BPB 11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรณ.		DIS ชั่วคราวคลองชลประทาน
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
19	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
20	แจ้งหน่วยงานเตสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
22	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	-
23	BPB11R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กรณ.	SCADA	R รร.กรับใหญ่
24	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
25	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU	-	-
26	NPU07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU	-	-

