



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 2 ๑๑.๖๒

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... นครชัยศรี..... ตามบันทึก
จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT4A	๓ ต.ค.๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เพื่อ Year Inspection	NCS-2232	NCA02BVB-01
					NCS 7072		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... นายยงยุทธ สีขาว..... ตำแหน่ง.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT4A จาก - ถึง -
ในวันที่ 3 ๓๐ ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1367/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อุษณีย์ อรรถพรวิชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.บ. รุ่งกมล สืบหา

28 ก.ย. ๖๒

ท.บ. รุ่งกมล สืบหา
(ท.บ. รุ่งกมล สืบหา)
๖๕๐. กทพ.๖๖๖๖.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.น.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กฟผ.๓ ส.พร., กฟผ.๒๕๐.

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี NCA.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 30 ก.ย. 2562
อ.ก.ป.น.(ก.๓)

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา) 30 ก.ย. 2562
อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หม้อแปลง KT4A สถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1 (NCA)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 3 ต.ค. 62 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ Year Inspection NCS-7072 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1367/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 28 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 30 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายนครินทร์,นายมิโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายฉัตรกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้านครชัยศรี 1						
2	- ย้ายโหลด NCS-KT4A ไปจ่ายจาก NCS-KT3A						
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
5	NCAI0BVB-01	ปลด	สับ		NCA	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
6	NCA02BVB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	22 KV.IN02
7	- เมื่อพร้อมดับไฟ NCS-KT4A						
8	NCS-2232	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT4A
9	NCS-2237	สับ	ปลด		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
10	NCA02BVB-01	Truck"ln Service"	Truck"Out Service"		NCA		
11	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
12	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้ (KT4A)						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิง %%%%%%%%%%						
13	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงาน (KT4A) เสร็จเรียบร้อย						
14	NCA02BVB-01	Truck"Out Service"	Truck"ln Service"		NCA		
15	- จ่ายไฟ NCA-KT4A						
16	NCS-2237	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
17	NCS-2232	ปลด	สับ		ศูนย์ฯกรุงเทพ	CB	22 KV.กฟผ.ด้าน KT3A
18	- ย้ายโหลด NCS-KT4A กลับคืนจาก NCS-KT3A						
19	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
20	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
21	NCA02BVB-01	ปลด	สับ		NCA		เบรกเกอร์ 22 KV.IN02
22	NCA0BVB-01	สับ	ปลด		NCA		เบรกเกอร์ 22 KV.ขนานเมนบัส
23	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
24	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯกรุงเทพ		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเย็น %%%%%%%%%%						



บันทึก

ที่	หจล-ส. 10254 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kv	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	27 กันยายน 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT4A [115 / 22 kv 50 MVA] (NCS 2232, 2237)
งานที่ทำ	- Test ติดตามผล Bushing NCS-KT4A - 2 Year Inspection NCS-7072
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่สบัติ ที่ 03 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธที่สบัติ ที่ 03 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงานวันที่.....เวลา.....น.