



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(ก.๓) ๒๐๘๗ /๑๘๖๖
ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์เดชะ

วันที่ 25 พ.ย. ๖๐๕
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า AVR ของผู้
ความแล่นส่งถึงแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA๐๕	๗ ต.ค. ๖๒	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัด AVR ของผู้ โดยสับ Bypass, ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ ตรวจสอบการทำงาน			เริงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๓๗๗๖๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใดได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนทศ ตีลลิต ตำแหน่ง วิศว.๕ โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๒๘๘

ลงชื่อ

(นายฉัตรพงษ์ สิงห์เดชะ)

ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำเนาแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.บข.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ VLA๐๕ จาก AVR VLA๕R-๐1 ถึง -
ในวันที่ 7 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1374/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๖ ต.ค. ๖๒ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนทศ ตีลลิต

สำเนาผู้อนุมัติ

2711

ที่ ก.๓ กบข.(ก.๓)
เรียน ผคก. กฟภ.๓
ออ.บข.(ก.๓), ออ.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง กบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

(Signature)

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

วทก.๑กบข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

(Signature)
๑๘๖๖๖๖๖๖
๑๘๖๖๖๖๖๖
๑๘๖๖๖๖๖๖

ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผ่นผังแบบ - แผ่น



ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

7 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA5R-01 | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 7-ต.ค.-62 | ระหว่าง | 09.00 น. | ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | ตรวจสอบการทำงานของ AVR | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1374/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | | วันที่ 27 กันยายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 28 ต.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ 27 ก.ย. 2562 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต
2. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร
3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายมโนช | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เตรียมความพร้อมก่อนการ Switching						
2	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		R บ้านทิพuye
3	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R บ้านทิพuye
4	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		R บ้านจงอ้ว
5	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R บ้านจงอ้ว
6	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนไปรับจาก VLA04						
7	VLA04S-08	ปลด	ล๊ับ		ทภ.		SF6 ก่อนนำटकเกริงกระเวีย
8	VLA05R-01	ล๊ับ	ปลด		ทภ.		R บ้านจงอ้ว
9	ปลดใบมิตด้าน Source และ ใบมิตด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA5R-01						
10	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		R บ้านทิพuye
11	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านทิพuye
12	แจ้ง กบข. บำรุงรักษา AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA5R-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อ กบข. บำรุงรักษา AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA5R-01 แล้วเสร็จ						
14	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		R บ้านทิพuye
15	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R บ้านทิพuye
16	ล๊ับใบมิตด้าน Source และ ใบมิตด้าน Load ของ Recloser ป้องกัน AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA5R-01						
17	Manual TAP AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA5R-01 ที่ TAP1						
18	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนกลับคืนจาก VLA04						
19	VLA05R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ทภ.		R บ้านจงอ้ว
20	VLA04S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 ก่อนนำटकเกริงกระเวีย
21	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		R บ้านทิพuye
22	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านทิพuye
23	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		R บ้านจงอ้ว
24	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านจงอ้ว
สิ้นสุด Switching							