


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ้านพุเย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ OLTC ของ AVR ตามใบขอปฏิบัติงาน 1375/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 28 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นรินทร์		วันที่ 28 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 ก.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตตันตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานี							
1	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
2	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	AVR	บ้านพุเย
4	VLA04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.	AVR	บ้านพุเย
5	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	AVR	บ้านจองอ้ว
6	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สข.	AVR	บ้านจองอ้ว
ย้ายโหลด VLA04 ไปรับไฟจาก VLA05 ตลาดสังขะ							
8	VLA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ทภ.	SF6	ก่อนน้ำตกเกริกกระเวีย
9	VLA04R-01	ล๊ับ	ปลด		ทภ.	AVR	บ้านพุเย
ให้ปลดใบมีดด้าน SOURCE และด้าน LOAD ของ VLA04R-01 ออก							
แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้							
12	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
13	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
14	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	AVR	บ้านจองอ้ว
15	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.	AVR	บ้านจองอ้ว
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้							
17	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
18	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
19	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	AVR	บ้านจองอ้ว
20	VLA05R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สข.	AVR	บ้านจองอ้ว
ให้ล๊ับใบมีดด้าน SOURCE และด้าน LOAD ของ VLA04R-01 เข้า							
ให้ปรับแทปของ AVR. VLA04R-01 อยู่แทป 1							
23	VLA04R-01	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ทภ.	AVR	บ้านพุเย
24	VLA04S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.	SF6	ก่อนน้ำตกเกริกกระเวีย
25	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.	AVR	บ้านพุเย
26	VLA04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.	AVR	บ้านพุเย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		AVR	บ้านจองอ้ว
28	VLA05R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สข.		AVR	บ้านจองอ้ว
29	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
30	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								