



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Public Power Corporation

วิทยุขอตัดไฟ

ตั้งแล้ว

OWS. / wtm

เลขที่ ๓.๓.กบข.(บฟ.) ๒๖๓๓ /๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์จันทร์
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิมโหด

วันที่ 25 ก.ย. ๒๐๒๒
 ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า AVR สิ่งขضرบุรี
 ตามแผนผังสิ่งขضرแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๙ ต.ค.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด AVR สิ่งขضرบุรี โดยสับ Bypass, ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน ,บำรุงรักษาและตรวจซ่อมน้ำมันรั่วซึม หัวบูชิ่ง (VLA CR-๐๖)			แจ้งรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๐๒๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนตล ดีลอด ตำแหน่ง วิศว.๕ โทร ๐๘๔-๕๐๖๖๒๘๘

ลงชื่อ

(นายสุรเชษฐ์ สุกพิสิฏฐ์)

ตำแหน่ง วิศว.๑๐ ปฏิบัติงานแทน ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (บฟ.) กฟปก.๓
 เรียบ: ออ.ปบ.(ก.๓)

ศพ: พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ VLA05 จาก Sm Source VLA CR-๐๖ Sm Load VLA CR-๐๒
 ในวันที่ 09-10-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐9๐๐ น ถึง 1๖๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1876/2862
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข
- พนักงานศูนย์ นาย ฆวนดล ทรงป.ศ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ แผนก ๑๕๑๑
 30 ก.ย. 62

นทพร ตันตโกษกรกิจ
 (๑๕๑.6 กกพ นพ.๑พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) 2752
 เรียบ ผจก. กบข. สิ่งขضرบุรี
 ออ.บข.(ก.๓) ออ.กว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.ppa.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
 แผนผังแบบ - แผ่น


ศพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

1 ต.ค. 2562
 (นายเอกพงษ์ แก่นจันทร์)
 วิศว.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ส่งทางสารบรรณ
 อิเล็กทรอนิกส์

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามด่านศุลกากร สังขละบุรี					
กำหนดวันที่ทำงาน	09/10/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	09/10/2562	เวลา 16.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา VLA05R-02		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1378/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	30 กันยายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	30 ก.ย. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	1 ต.ค. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี VLA							
1	ย้ายโหนด VLA05 บางส่วนไปรับไฟจาก VLA04						
2	VLA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.	R	ด่านศุลกากร
3	VLA05R-02	Normal	Nonreclosing		ทภ.	R	ตรงข้ามด่านศุลกากร
4	AVR.ด่านศุลกากร	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		
5	AVR.ตรงข้ามด่านศุลกากร	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		
6	VLA04S-15	ปลด	ล๊ับ		ศูนย์ฯ		SF6 สามแยกด่านศุลกากร
7	VLA05R-02	ล๊ับ	ปลด		ทภ.	R	ตรงข้ามด่านศุลกากร
8	AVR.ด่านศุลกากร	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		
9	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
10	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ	R	บ้านจงอ้ว
11	SW.Source VLA05R-02	ล๊ับ	ปลด		ทภ.	R	ตรงข้ามด่านศุลกากร
12	SW .Load VLA05R-02	ล๊ับ	ปลด		ทภ.	R	ตรงข้ามด่านศุลกากร
13	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ	R	บ้านจงอ้ว
14	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal + ALT		ศูนย์ฯ	R	ด่านศุลกากร
15	แจ้ง กบข.ปฏิบัติงานที่ VLA05R-02 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ	R	บ้านจงอ้ว
17	VLA04R-03	Normal + ALT	Nonreclosing		ทภ.	R	ด่านเจดีย์สามองค์
18	SW.Source VLA05R-02	ปลด	ล๊ับ		ทภ.	R	ตรงข้ามด่านศุลกากร
19	SW .Load VLA05R-02	ปลด	ล๊ับ		ทภ.	R	ตรงข้ามด่านศุลกากร
20	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ	R	บ้านจงอ้ว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	ย้ายโหลด VLA05 บางส่วนคืนจาก VLA04						
22	ปรับ TAP.AVR ตรงข้ามด้านตุลภากร เป็น TAP1						
23	AVR.ด้านตุลภากร	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ทภ.		
24	VLA05R-02	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
25	VLA04S-15	ล๊ับ	ปลด		ศูนย์ฯ		SF6 สามแยกด้านตุลภากร
26	VLA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R ด้านตุลภากร
27	VLA05R-02	Nonreclosing	Normal		ทภ.		R ตรงข้ามด้านตุลภากร
28	AVR.ด้านตุลภากร	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		
29	AVR.ตรงข้ามด้านตุลภากร	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ทภ.		
สิ้นสุด Switching							