



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กบข.(นพ) ๒๒๐๐ /๑๕๖๒

วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์ทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า SVR หน่วยงาน
ตามแผนผังเชิงแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	V.LA04	๑๐ ต.ก.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัด SVR ที่หมายเลข โดยสับ ไบพาส Bypass เพื่อตรวจสอบ การทำงานของและบำรุงรักษา (VLA4R-05)			เวียงรัก ติยะตาม ๐๘๔-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนิต ติสลด ตำแหน่ง ว.ก.๕ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

ลงชื่อ

(นายสุรเชษฐ์ สุกดีสิริกุล)

ตำแหน่ง ว.ก.๑๓ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ยศพ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

มคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ VLA04 จาก VLA4R-05 ถึง
ในวันที่ 10 ก.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1377
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ แผนกพด ติสลด

๓๐ ๑๑.๖๒

สมพร วัฒนศิริ (๑๐๖.๖ กกน.น.คพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(นพ)

2781

เขียน ผงก

ภพ. ๕๖๒

อ.ก.บ.น.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนตัดไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผงก (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภัทพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา)



อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ส่งทางสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์

๒๖ ก.ย. ๒๕๖๒

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1377/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	3 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	VLA04R-05	Normal	Nonreclosing,GND		สขม.		R บ้านห้วยมาลัย
3	SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		สขม.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
4	ให้พนักงาน ทำการลด TAP SVR ลง ทีละ 1 TAP พร้อมกันทั้ง 3 เฟส ให้เหลือ TAP N (TAP=0)						
5	หลังจากพนักงาน ทำการลด TAP SVR ลงเหลือ TAP N (TAP=0) เรียบร้อย						
6	DIS Bypass SVR	ปลด	สับ		สขม.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
7	DIS Source,Load	สับ	ปลด		สขม.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
8	แจ้งสถานะไฟดับให้ กษช.ก3 ทราบ						
9	VLA04R-05	Nonreclosing,GND	Normal		สขม.		R บ้านห้วยมาลัย
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กษช.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SVR แล้วเสร็จ						
11	VLA04R-05	Normal	Nonreclosing,GND		สขม.		R บ้านห้วยมาลัย
12	ให้ตรวจสอบ TAP SVR ให้อยู่ TAP N (TAP=0)						
13	DIS Source,Load	ปลด	สับ		สขม.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
14	DIS Bypass SVR	สับ	ปลด		สขม.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
15	SVR แยกสังขละบุรี	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		สขม.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
16	VLA05R-02	Nonreclosing,GND	Normal		สขม.		R ตลาดสังขละ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							