

Switching Deadline

วันที่ 9 ต.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ๓๒๑๖ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัททพงษ์ วงษ์กันต์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 25 ก.ย. ๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๗)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ส่งแล้ว

0MS/

พ.วิทย์

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ.ช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า AVR.....เขาเขียว
ตามแผนผังสิ่งเข้แบบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓		๑๕ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด AVR เขาเขียว โดยปลด ไขมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงาน และบำรุงรักษา OLTC			เจริญศักดิ์ ยะตาม ๐๘๙-๕๖๗๖๓๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพอล ดีลลิต ตำแหน่ง วิศว.ศ. โทร. ๐๘๕-๕๐๖๖๓๕๔

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ สุทธิพิบูลย์)

ตำแหน่ง วิศว.๑๖ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟภ.๓
เขียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ - จาก BOP9R-01 (AVR 17KV) ถึง
ในวันที่ 14 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1379
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พทิต วาสุรีรัมย์ ประธานงานการขอตัดไฟกับ นายสมศักดิ์ ดีลลิต

30 ก.ย. 62

สหพร ตันติเกียรติ
(๐๑๖ ๕ แทน นพ.ฉ.)

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ อ.ก.บ.บ.(สฟ.) 2754
เขียน ผจก. นพ.อ. นพ.ค. กน.ย. นพ.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง.จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแบบ - แผ่น



สคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

- 1 ต.ค. 2562

(นายเสอพงษ์ดี แก่นจันทร์)
ช.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR เขาเขียว (BOP09R-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา AVR เขาเขียว (BOP09R-01)	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1379/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	30 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 ก.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง(BOP09R-01)อยู่สถานะสับจ่ายตัวเปล่าโหม้มีดด้านSourceอยู่สถานะสับ,โหม้มีดด้านLoadอยู่สถานะป						
2	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
3	BOP09R-01	Normal	Nonreclosing		บพล.		R บ้านเขาเขียว
4	BOP09R-01	สับ	ปลด		บพล.		R บ้านเขาเขียว
5	แจ้งชุดปฏิบัติงาน ปลดโหม้มีดด้าน Source BOP09R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
6	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ปลดโหม้มีดด้าน Source BOP09R-01 ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุด กบข. รับทราบ						
8	แจ้งชุด กบข. เทสไฟ ซ็อดกราวด์ และปฏิบัติงานได้						
9	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
11	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
12	แจ้งชุดปฏิบัติงาน สับโหม้มีดด้าน Source BOP09R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
13	เมื่อชุดปฏิบัติงาน สับโหม้มีดด้าน Source BOP09R-01 เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
14	BOP09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		บพล.		R บ้านเขาเขียว
15	BOP09R-01	Nonreclosing	Normal		บพล.		R บ้านเขาเขียว
16	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							