

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง .....ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน ๑ ตามบันทึก  
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	สามพราน 1	๒๐ ก.พ. ๖๒	๐๘.๓๐	-	ปลดไลน์ ๒๓๐ เควี สามพราน ๑ -		
		๒๒ ก.พ. ๖๒	-	๑๖.๓๐	บางกอกน้อย เพื่อเปลี่ยน Auxiliary		
๒	สามพราน 1	๒๗ ก.พ. ๖๒	๐๘.๓๐	-	Contact ที่เบรกเกอร์ SA1 8052		
		๑ มี.ค. ๖๒	-	๑๖.๓๐	*ควบคุมสามพราน ๑ ไม่เกิน ๔๐๐ MW		
					*ควบคุมสมุทรสาคร ๓ ไม่เกิน ๔๐๐ MW		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง ..... แทน หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสวพร ตันติเกษตรกิจ ตำแหน่ง ..... วศก.๖

\* งานจ้างเดี่ยว หมายเลข 87 ใกล้เคียงสามพราน 1 ไปพัก นครชัยศรี 1

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ควบคุมใกล้ สามพราน ๑, สมุทรสาคร ๓ ไม่เกิน ๔๐๐ MW  
ในวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 138/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ควบคุมใกล้ สามพราน ๑, สมุทรสาคร ๓ ไม่เกิน ๔๐๐ MW  
ในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 138/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ควบคุมใกล้ สามพราน ๑, สมุทรสาคร ๓ ไม่เกิน ๔๐๐ MW  
ในวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 138/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ควบคุมใกล้ สามพราน ๑, สมุทรสาคร ๓ ไม่เกิน ๔๐๐ MW  
ในวันที่ ๑ มี.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 138/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

.....  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)  
๑๕.๖ ก.พ. ๖๒.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 434  
เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๓, กฟผ.๓

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)



อก.ปบ.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. .... (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ควบคุมโหลด สามพราน1และสมุทรสาคร3		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-22 ก.พ. 2562 ,27ก.พ.-1มี.ค.62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน Auxiliary Contact ตามใบขอปฏิบัติงาน 138/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม		วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กพ 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายธนิต,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำสวิตชิง สวิตชิงข้างเคียงหมายเลข87						
2	1.ทำงานวันที่ 20 ก.พ. 62 เวลา08.30น.-วันที่ 22 ก.พ. 62 เวลา16.30น.						
3	2.ทำงานวันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา08.30น.-วันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา16.30น.						
4	ตรวจสอบ PMB05YS-01,PMB05YS-02 ให้อยู่สถานะCloseอยู่ , ทวครอบ SAA 5YB-01, 6YB-01 close loop อยู่						
5	SLY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	PMB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ปลด closeloop						
8	SLY02YB-01	สับ	ปลด		SLY		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	ย้ายโหลด PMB, SLY, ใต้ประปาไทย ไปข้างจาก NCA.						
10	PMB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	PMB03YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้ง กฟผ. รับทราบควบคุมโหลด						
13	PMB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	หมายเหตุ ในช่วงวัน เวลาดังกล่าวห้ามย้ายโหลดเข้า สถานีฯสมุทรสาคร3						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	PMB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ย้ายโหลด PMB, SLY, ใต้ประปาไทย กลับจาก NCA.						
18	PMB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	PMB05YB-01	สับ	ปลด		PMB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	จ่าย closeloop						





**บันทึก**

ที่ หกค-ส. 0044/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลดเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 30 มกราคม 2562

เขียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1
อุปกรณ์	สฟ.สามพราน1 ย้ายโหลด 115 MW และควบคุม 400 MW, สฟ.สมุทรสาคร3 ควบคุม 400 MW
งานที่ทำ	ลดความเสี่ยงงานปลด 230kV Line BN-SA1#2 เพื่อเปลี่ยน Auxiliary contact ที่ Breaker SA1-8052
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น.
	ถึงวัน ศุกร์ ที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ ซึ่งใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายชงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

สำนักงาน กฟภ. โทรเลข หมายเลข 87

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.



**บันทึก**

ที่ หจก-ส. 0045/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายโหลตเพื่อลดความเสี่ยง  
วันที่ 30 มกราคม 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้  
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน1  
อุปกรณ์ สฟ.สามพราน1 ย้ายโหลต 115 MW และควบคุม 400 MW, สฟ.สมุทรสาคร3 ควบคุม 400 MW  
งานที่ทำ ลดความเสี่ยงงานปลด 230kV Line BN-SA1#1 เพื่อเปลี่ยน Auxiliary contact ที่ Breaker SA1-8072  
วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 12.30 น.  
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเขียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-436-2657  
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.  
ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.

๒๕๖๒