



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ภบข.(นพ.) ๒๒๑๖ / ๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์หินสุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโหดทอง

### วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 25 ก.ย. 2562  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

Switching Deadline  
วันที่ 15 ต.ค. 62

# ส่งแล้ว

วส. / นพ.ก

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า AVR ของประตู้ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	UT๕๑	๑๓ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด AVR ของประตู้ โดยสับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ ตรวจสอบการทำงานและ บำรุงรักษา (UT๕๑R-02)			เจริญศักดิ์ ยี่ยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนต ดิลอด ตำแหน่ง วส.๕ โทร ๐๘๔-๕๐๖๖๓๘๙

ลงชื่อ

(นายสุรพงษ์ สัททสิริ)

ตำแหน่ง ก.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ยศพ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UT๕๑ จาก UT๕๑R-02 ถึง -
- ในวันที่ 17 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1381
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วส. โภภพ 6 ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางพนต ดิลอด 8 ต.ค. 62

ภาพร อานนท์  
(วส. 6 โทร นพ.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

2811

ที่ ก.๓ กบ.บ.(ศพ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. ลม.  
อ.ก.บ.ข.(ก.๓) อ.ก.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. (สถานี -)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายเอกชัย ทังสุวรรณ  
ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓) - 8 ต.ค. 2562

ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์  
25 ก.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR. หนองประจักษ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบและบำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 1381/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 8 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 08-10-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	ทำการ By Pass UTG09R-02 (AVR.หนองประจักษ์) เพื่อทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา						
3	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R บ้านตลุงเหนือ
4	UTG09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT	GND	ลข.		R AVR.หนองประจักษ์
5	ตั้ง Manual TAP UTG09R-02 (AVR.หนองประจักษ์)						
6	Sw. Bypass	ปลด	สับ		ลข.		AVR หนองประจักษ์
7	UTG09R-02	สับ	ปลด		ลข.		R AVR.หนองประจักษ์
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการดึงห้วงเหลือองลง พร้อมปลดไบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ UTG09R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
9	แจ้งชุด กบข. ทำการตรวจสอบและบำรุงรักษา UTG09R-02 ได้						
10	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R บ้านตลุงเหนือ
11	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						

12	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
13	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R บ้านตลุงเหนือ
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับไบมีดด้าน Source และด้าน Load ของ UTG09R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส พร้อมดันห้วงเหลือองขึ้น						
15	ตั้ง Manual TAP UTG09R-02 (AVR.หนองประจักษ์) ให้อยู่ที่ TAP=1						
16	UTG09R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing	ALT,GND	ลข.		R AVR.หนองประจักษ์
17	Sw. Bypass	สับ	ปลด		ลข.		AVR หนองประจักษ์
18	UTG09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ลข.		R AVR.หนองประจักษ์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	UTG09R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R บ้านตลุงเหนือ
21	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						