



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ก.๓) ๒๒๐๕ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุธา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 19 ต.ค. 62

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ 25 ก.ย. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า SVR ทิวสัวโย
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๑๗ ต.ค.๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอตัด SVR ทำสำโง โดยสับ ไมมิต Bypass เพื่อตรวจสอบ การทำงานและบำรุงรักษา OLTC เฟส C			เริงรัก ตียะตาม ๐๘๔-๕๓๓๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายณพดล ตีลลอด ตำแหน่ง วสท.๕ โทร ๐๘๔-๕๐๖๖๓๘๘

ลงชื่อ (นายสุวิทย์ สุกพิสิษฐ)

ผู้ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์

จาก Sv. Sonner SVR ทิวสัวโย - Sv load SVR ทิวสัวโย

ในวันที่ 17-10-62 ตั้งแต่เวลา ๐9:๐๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1582 /๒๕๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ ศรีพงษ์ลา ประสานงานการขอตัดไฟกับ มค ๑๓๖๐๓ ๕๓๓๐๓

8 ต.ค. 62
n=2

กมลพร ตันติภักดิ์
(๐๐๖.6 1๒๓ นว.ฉว.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(ก.๓)

2810

เรียน ผจก. กฟภ. นว๐๖/๖๐

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

8 ต.ค. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

รท.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SVR ท่าลำไย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา SVR ท่าลำไย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1382/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข			วันที่	8 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	BOP05R-04	Normal	Nonreclosing,GND		หปร.		R กฟอ.หนองปรือ
3	SVR ท่าลำไย	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		หปร.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
4	ทำการปรับ TAP ของ SVR ลงมาอยู่ TAP N (TAP=0) ทั้ง 3 เฟส						
5	หลังจากหน้างาน ทำการลด TAP SVR ลงเหลือ TAP N (TAP=0) เรียบร้อย						
6	DIS Bypass SVR	ปลด	สับ		หปร.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
7	DIS Source,Load	สับ	ปลด		หปร.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
8	แจ้งสถานะไฟดับให้ กบข.ก3 ทราบ						
9	BOP05R-04	Nonreclosing,GND	Normal		หปร.		R กฟอ.หนองปรือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุด กบข.ก.3 ปฏิบัติงานที่ SVR แล้วเสร็จ						
11	BOP05R-04	Normal	Nonreclosing,GND		หปร.		R กฟอ.หนองปรือ
12	ให้ตรวจสอบ TAP SVR ให้อยู่ TAP N (TAP=0) ทั้ง 3 เฟส.						
13	DIS Source,Load	ปลด	สับ		หปร.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
14	DIS Bypass SVR	สับ	ปลด		หปร.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
15	SVR ท่าลำไย	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		หปร.		SVR ไลน์บ้านห้วยมาลัย
16	BOP05R-04	Nonreclosing,GND	Normal		หปร.		R กฟอ.หนองปรือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							