

Switching Deadline

วันที่ 16 ต.ค. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(นฟ.) ๒๒๐๗ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงษ์จันทร์

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

## วิทยขอดับไฟ

วันที่ 25 ก.ย. ๒๕๖2

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า AVR ปอกรู ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ขอดับ AVR ปอกรู โดยปลด โหมัดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษา DLTC			เริงรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วิศว.๕ โทร ๐๘๔-๕๐๖๖๗๘๘

ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ สุกพิสิฏฐ์)  
วิศว.๑๐ ปฏิบัติงานแทน อก.นช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศฟฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ศฟฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ - จาก DBA5R-05 ถึง -  
ในวันที่ 22 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1383/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อนันต์ อรรถนพรัตน์ ประสานงานการขอดับไฟกับ มช.ทว.๑๒ ๓๑๐๐๓

อนันต์ อรรถนพรัตน์  
( วิศว.๑๒ แทน นว.๓๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(ศฟฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ส่งทางสารบรรณ  
อิเล็กทรอนิกส์  
25 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DBA05R-05 AVR.บ้านบ่อกรู
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 ต.ค. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข. งานที่ทำ บำรุงรักษาตามวาระชุด"OLTC" ตามใบขอปฏิบัติงาน 1383/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 15 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 15 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 16 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายโมษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- เมื่อบำรุงรักษา DBA05R-01 AVR.บ้านบ่อกรู เวลา 09.00 น.						
2	DBA05R-03	Normal	Non-Reclos,Alter		รถดับ-	SCADA	RE
3	DBA05R-05	สับ	ปลด		รถดับ-		RE
4	ใบมิตด้าน Source	สับ	ปลด		รถดับ-		RE
5	ตรวจสอบใบมิตด้าน Load ของ DBA05R-05 ให้เปิดวงจรรอกไว้ทั้งสามเฟส						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข.รับทราบ						
7	แจ้งกบข.บำรุงรักษา DBA05-05 AVR.บ้านบ่อกรูได้						
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
8	หลังจากกบข.บำรุงรักษา DBA05-05 AVR.บ้านบ่อกรูเสร็จเรียบร้อย						
9	ตรวจสอบ DBA05-05 ให้ปลดโซว์ "OPEN"						
10	ตรวจสอบใบมิตด้าน Source และด้าน Load ให้ปลดใบมิตจากออกทั้งสามเฟส						
11	ใบมิตด้าน Source	ปลด	สับ		รถดับ-		RE
12	- จ่าย DBA05R-05 AVR.บ้านบ่อกรูตัวเปล่าไว้						
13	DBA05R-05	ปลด	สับ คงNon-Reclos		รถดับ-		RE
14	DBA05R-03	Non-Reclose,Alter	Normal		รถดับ-	SCADA	RE
%%%%%%%%% สิ้นสุดสวิต %%%%%%%%%%							