

Switching Deadline

วันที่ 18 ต.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRIC AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ภบข.(นฟ) 2852
ชื่อผู้รับ นายฉัตรพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายสมนรินทร์ สิงห์โตทอง

วันที่ 25 ก.ย. 2562
ตำแหน่ง ออ.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ออ.บ.บ.(ก.๓)

ต้องการไฟฟ้า ก.บ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า AVR ทุ่งแสง
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๓ ต.ค. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ขอตัด AVR ทุ่งแสง โดยสับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษา			แจ้งรัก ดิยยะตาม ๐๘๙-๕๒๗๒๗๐๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอด ตำแหน่ง วสท.๕ โทร ๐๘๔-๕๐๖๖๓๘๘

ลงชื่อ
(นายสมนรินทร์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง ปฏิบัติงานแทน ออ.บ.บ.(ก.๓)

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DAA9 จาก DAA 9R-01 ถึง
ในวันที่ 23.10.62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1385
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิตา มงคล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พนพล ตีลอด

.....
(.....)

ส่วนรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.ต.ภบข.(นฟ) 2852
เรียน ผจก. กฟภ.๓
อก.บ.บ.(ก.๓) / อก.จว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง อ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. - (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ชก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.บ.บ.(ก3)

ส่งทางสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
25 ก.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ้านทุ่งแสม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ต.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบการทำงานและบำรุงรักษา ตามใบขอปฏิบัติงาน 1385/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 14 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 15 ต.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายธนิต, นายอนุสรณ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสวิตติดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ							
1	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		AVR บ้านยางสูง
2	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
3	DAA09VB-01	Auto	Manual		DAA	-	-
4	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทุ่งแสม
5	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุ่งแสม
6	ย้ายโหลด DAA09 ไปรับไฟจาก BOP04 บ้านหินกอง - ท้องตาเคช						
7	BOP04S-16	ปลด	สับ		บพล.	sacda	SF6 ปลักประตู
8	DAA09S-13	สับ	ปลด		ดช.	sacda	SF6 บ้านหินกอง
9	ทำการบายพาส AVR บ้านทุ่งแสม						
10	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, GND		ดช.		AVR ทุ่งแสม
11	ให้ปรับแทปของ AVR บ้านทุ่งแสม อยู่แทป 1						
12	SW BYPass	ปลด	สับ		ดช.		SF6 ทุ่งแสม AVR.
13	DAA09R-01	สับ	ปลด		ดช.		AVR ทุ่งแสม
14	ให้ปลดใบมีดด้าน SOURCE และด้าน LOAD ของ DAA09R-01 ออก						
15	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
16	BOP04R-01	Nonreclosing, GND	Normal		บพล.		AVR บ้านยางสูง
17	BOP04R-01	"OLTC" Manual	Auto		บพล.		AVR บ้านยางสูง
18	DAA09VB-01	Manual	"OLTC" Auto		DAA	-	-
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
19	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟได้						
20	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.		AVR บ้านยางสูง
21	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.		AVR บ้านยางสูง
22	DAA09VB-01	Auto	Manual		DAA		-
23	ให้สับใบมีดด้าน SOURCE และด้าน LOAD ของ DAA09R-01 เข้า						
24	ให้ปรับแทปของ AVR. DAA09R-01 อยู่แทป 1						
25	DAA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	GND	ดช.		AVR ทุ่งแสม
26	SW BYPass	สับ	ปลด คง		ดช.		SF6 ทุ่งแสม AVR.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด DAA09 กลับคืนจาก BOP04 บ้านหินกอง - หนองตาเดช						
28	DAA09S-13	ปลด	สับ		ดช.	sacda	SF6 บ้านหินกอง
29	BOP04S-16	สับ	ปลด		บพล.	sacda	SF6 ปลักประจู่
30	BOP04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพล.	AVR	บ้านยางสูง
31	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.	AVR	บ้านยางสูง
32	DAA09VB-01	Manual	Auto		DAA	-	-
33	DAA09R-01	Nonreclosing,GND	Normal		ดช.	AVR	ทุ่งแสม
34	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.	AVR	ทุ่งแสม
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						