



บันทึก

ที่	หจล-ส. 10252 /2562	เรียน
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่	26 กันยายน 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สายส่ง 115 kV สมุทรสาคร 2 - สมุทรสาคร 4 วงจร 2		
อุปกรณ์	De-energize 115 kV Line SN2-SN4 No.2		
งานที่ทำ	- ทรล2-ส. ตรวจสอบระบบป้องกัน Line Diff. Relay - ทลล6-ส. Correct Hot Clamp ที่ใบมีด SN2-7084		
หมายเหตุ	- กรณี 115 kV Line SN2-SN4 No.1 หลุดออกจากระบบ ทำให้มีไฟดับที่ สฟ. SN2 ประมาณ 90 MW กฟภ. สามารถย้ายไปรับ Load ทาง สฟ. SN3 และ สฟ. SN4 ได้ทั้งหมด		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อาทิตย์ ที่ 06 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562	เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน	อาทิตย์ ที่ 06 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562	เวลา 16.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.